Uwaga:
- stosować osprzęt ekranowany,
- wszystkie połączenia między przełącznikami realizować łączami 10Gbps,

do gniazd RJ45
96x F/UTP kat.6a

kamery,punkty WiFi
6x F/UTP kat.6a

do szafy GPD w budynku Kuchni - K
Kabel światłowodowy wielomodowy 2x ULTIMODE UNI-8MM-A OM3 (8 włókien OM3)

do szafy GPD w budynku Kuchni - K
YTKSY 50x2x0,5

Szafa LPD-224

obudowa 42U - 600x600 na cokole



Panel 4 wentylatorowy z termostatem 19"/1U

Panel światłowodowy 19"/1U 12xSC simplex/LC duplex

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 19"/1U
Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U, szara
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 19"/1U
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 19"/1U
Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U, szara
Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 19"/1U
Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U, szara

Przełącznik sieciowy 48 portowy PoE z 4 modułami światłowodowymi

Przełącznik sieciowy 48 portowy PoE z 4 modułami światłowodowymi

Przełącznik sieciowy 24 portowy PoE z 2 modułami światłowodowymi

Interfejs komunikacyjny systemu KD

Rejestrator sieciowy NVR

Centralka oddziałowa systemu przywoławczego
Zasilacz systemu przywoławczego

Panel telefoniczny 25 portowy
Panel telefoniczny 25 portowy

Zasilacz UPS 1kVA

19" listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika

Wszystkie typy urządzeń należy traktować jako przykładowe.
Dopuszcza się użycie innych równoważnych o niegorszych parametrach niż przytoczone.

		Materiały dodatkowe do wyposażenia istenijącej szafy GPD		
1		Switch 48 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty COMBO GEth (RJ45) /MiniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przepływem zgodnie z normą IEEE 802.3X, minimum 2 zamontowane konwertery światłowodowe SFP 1Gb LC, obudowa przeznaczona do montażu w szafach instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE.	Szt.	1
2		Wkładka optyczna SFP do połączeń pomiędzy switchami 1.25Gbps SX 850nm LC DDM MMF 550m	Szt.	4

UWAGA: Istniejącą szafę GPD wyposażyć w niezbędny sprzęt w celu połączenia światłowodowego z projektowaną szafą LPD oddziału reumatologii

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt	Przebudowa o/reumatologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka 1:10	Opracowanie Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
	Inwestor	Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	Projektował	inż. T.Pobłocki	26.06.2017	182/Gd/99				
			Opracował	J.Jaroszewicz	26.06.2017			Format -	Tytuł rys. Szafa LPD-224 Widok i wyposażenie	Nr rys. E3-005
			Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	26.06.2017	63/Gd/2002				

551 x 297