Zestawienie materiałów systemu KD:

1. Zasilacz buforowy 1,5A/13,8VDC w obudowie ME–1 ROGER – szt.3,
2. Kontroler z czytnikiem kart – ROGER PR302 – szt.7,
3. Kontaktron boczny z zaciskami – SATEL B–1T – szt.7,
4. Przycisk wyjścia – przycisk typu dzwonkowego z napisem "door exit" lub ikoną klucza – szt.7,
5. Elektrozaczep 12VDC, 450mA BIRA ELP–005 – szt 7,
6. Interfejs komunikacyjny RS485/Ethernet ROGER UT–4DR – szt.1.



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGAŃSKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt: Przebudowa o/reumatologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka: -	Opracowanie: Projekt wykonawczy Instalacji elektrycznych	Nr proj.
	Inwestor: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	Projektował	Inż. T.Pasłowski	26.06.2017	182/Gd/09				
		Opracował	J.Jaroszewicz	26.06.2017			Format: -	Tytuł rys.: Schemat blokowy systemu KD	Nr rys.: E1-005
		Sprawdził	mgr inż. A.Gwiżdziała	26.06.2017	63/Gd/2002				

689 x 297