



Pismo: ZP/24/B/19/1

Poznań ^{24.07}.....2019 r.

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na **rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku usługowego Collegium Heliodora Święcickiego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję komunikacji [2 części]**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 15.

Czy konstrukcja szybu windowego ma być malowana farbą ognioodporną? Malowanie konstrukcji farbą ognioodporną znacząco wpływa na cenę.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie 15 z dnia 22.07.2019 r. Dla konstrukcji szybu windowego nie jest wymagane zastosowanie zabezpieczenia pożarowego REI. Ekspertyza p.poż. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych


mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl


Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Karolina Ciechanowska



Wysoki parter





II Piętro