

***UWAGI**:*

1. *Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.*
2. *Centralę oddymiania montować na ścianach na wysokości ok. 2,5 m.*
3. *Przejścia w ścianach będących oddzieleniami stref pożarowych oraz innych pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez które są prowadzone systemy nośne i pojedyncze kable na uchwytach, należy uszczelnić odpowiednimi atestowanymi materiałami ognioodpornymi.*
4. *Stosowany osprzet łączeniowy w instalacji oddymiania (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości przesyłania energii PH90.*
5. *Do mocowania systemów prowadzenia kabli do podłoża należy stosować odpowiednie kotwy o klasie odporności ogniowej co najmniej równej klasie podtrzymania funkcji mocowania systemu lub kabla.*
6. *W przypadku alarmu pożarowego centrala SSP podaje sygnał do centrali oddymiania oraz do wind.*

***LEGENDA**:*

RPO — Ręczny przycisk oddymiania RPO

SO M — Siłownik okna / żaluzji oddymiającej

Puszka łączeniowa E90

nazwa inwestycji	COLLEGIUM POLONICUM - DUŻA AULA - remont/odbudowa po pożarze ul.Kościuszki 1, 69-100 Słubice, działki: 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3 kategoria obiektu: IX
inwestor	Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu 61-712 Poznań, ul.Wieniawskiego 1
jednostka projektowania	Tomasz Duraiewicz architekt POPRAWA
projektant: instalacji elektrycznych	mgr inż. Szymon Szulc upr. bud. WKP/0214/POOE/18
instalacji elektrycznych - telekomunikacyjnej	mgr inż.Wilhelm Romanczukiewicz upr. bud. DT-WBT/0240/1/02/U
temat opracowania	**Projekt Wykonawczy** — data: maj 2019r
treść rysunku	**Schemat ideowy oddymiania auli** — skala: 1:—
format	PW
numer rysunku/strona	IE-502

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania projektu bez zgody autora projektu pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.