


# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH dla obiektów liniowych

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli, a po jej zakończeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Niniejsza mapa zawiera w swojej tre?ci projektowane sieci uzbrojenia terenu.

Granice nieruchomości nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością pomiaru.

Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dot. służebności gruntowych.

## LEGENDA

| SYMBOL | OPIS |
|---|---|
| | projektowana linia kablowa oświetlenia nN YAKXS 4x35mm² |
| A | projektowana osłona rurowa DVK Ø110 |
| B | projektowana osłona rurowa SRS-G Ø110 |
| | projektowany słup uliczny typu CC 5m 62/132/4 na fundamencie FP2 z wysięgnikiem typu WPS 1/1,0/15 oraz oprawą AMPERA MIDI / 5145 o mocy 99W |
| | projektowane uziemienie |
| | projektowane elementy sygnalizacji świetlnej wg. odrębnego opracowania |

UWAGI:

1. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym podkładem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
2. Prowadzenie robót w pobliżu urządzeń sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej należy wykonać ze szczególną ostrożnością. Przed przystąpieniem do prac należy porozumieć się z jednostkami terenowymi zarządzającymi tymi sieciami celem ustalenia nadzoru nad robotami.
3. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.
4. Stosować słupy stalowe ocynkowane o grubości blachy 4mm, wysokość 5m z wysięgnikiem typu WPS 1/1,0/15. Kąty odchylenia wysięgnika 15°.
5. Dla oświetlenia przejścia dla pieszych projektuje się oprawy typu AMPERA MIDI/5145 ze źródłem światła LED, o mocy 99W.
6. Sygnalizacja świetlna wg odrębnej dokumentacji.

*Inwestor:* **Gmina Niepołomice**
**Plac Zwycięstwa 13**
**32-005 Niepołomice**

*Wykonawca:* Firma Drogowa VIA
Michał Swatek
oś. Piastów 5/35
31-623 Kraków
fdvia@interia.pl

*Nazwa opracowania:*

# Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych z wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże - OŚWIETLENIE ULICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Gmina:* NIEPOŁOMICE | *Powiat:* WIELICKI | *Województwo:* MAŁOPOLSKIE | |
| *Część projektu:* | PROJEKT WYKONAWCZY | *Skala:* | 1:500 |
| *Funkcja:* | *Imię i Nazwisko:* | *Branża:* ELEKTRYCZNA *Uprawnienia:* | *Podpis:* |
| *Projektant:* | mgr inż. Artur RUSEK | MAP/0173/POOE/07 | |
| *Sprawdził:* | | | |
| *Nazwa rysunku:* | Plan sytuacyjny | *Nr rys.:* | E-1 |

Kraków, luty 2018r.

NPP-PB-172605(4)-JK