

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

FIRMA DROGOWA VIA
Michał Swatek

ul. Forteczna 5
32 - 086 Węgrzce

Wasz znak: NPP/003/17
Nasz znak: PSG-C00/DT/ZMS/18/488622/17
- 1008/1/17

Kraków, 03.08.2017 r

Dot.: budowy przejścia dla pieszych z wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże, gm. Niepołomice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że rejonie projektowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Podłęże przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika i wzbudzaną sygnalizacją świetlną, zlokalizowana jest, eksploatowana przez nasz Zakład, sieć gazowa średniego ciśnienia.

Wymieniona wyżej sieć gazowa wybudowana została przed dniem 12.12.2001 r.

Zgodnie z paragrafem 110 punkt 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640) szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej wynosi 3,0 m, przy czym linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową projektowanego przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie miejscowości Podłęże, w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów pod następującymi warunkami:


1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 pod projektowanym chodnikiem, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
 - 0,8 m od nawierzchni projektowanego chodnika;
 - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa projektowanego chodnika.
 2. Punkt mocowania do podłoża projektowanej nad gazociągiem średniego ciśnienia PE dn 63 poręczy ochronnej nie może być zlokalizowany bezpośrednio nad istniejącym gazociągiem.
- Wszelkie prace budowlane związane z budową projektowanego przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika i wzbudzaną sygnalizacją świetlną, prowadzone w pobliżu istniejących

gazociągów, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości ręcznie, natomiast prace związane z umocnieniem skarpy oraz odtworzeniem ogrodzeń po stronie działki nr 714 muszą być wykonywane ręcznie.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14 - sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Kłaju (32 - 015 Kłaj 653) nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Dział Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Andrzej Dymacz

Otrzymują:

1 x Adresat + zwrot zał.

1 x Gazownia w Kłaju

1 x ZMS a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254