

istniejący przycisk oddymiania klatki schodowej

granica wydzielenia ppoż. klatek schodowych objętych opracowaniem

DA1 — opis drzwi ppoż do wymiany szczegóły zestawienie drzwi rys. 5 i 6

EI60, EI30 — odporność ogniowa istniejących drzwi w obrębie kl. schodowych ewakuacyjnych objętych opracowaniem

zakres przedmiotowego projektu obejmuje część zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zapisami ekspertyzy i postanowieniem KW PSP

Zamawiający:

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM Z SIEDZIBĄ PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 W POZNANIU

Nazwa zadania:

WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2 W BUDYNKU A W RAMACH ZADANIA"DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW A,B,C,D W SZPITALU DZIECIĘCYM ŚW.JÓZEFA PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Projektant:	mgr inż. arch. Aleksandra Kornecka	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Katarzyna Weiss	
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Myślińska	
Nazwa rysunku:	*RZUT 2 PIĘTRA BUDYNEK A*	*Nr rys. 03*