


UWAGI:
1. Podłączenie siłowników poprzez puszkę PIP wyposażoną w bezpiecznik dobrany do prądu znamionowego siłownika kłapy, drzwi, okna.
2. W ostatniej puszcze siłownika PIP na linii zamontować rezystor parametryzujący kontrolę ciągłości linii.

		PJS Comfort Przemysław Jarzyniewski 62-002 Suchy Las Podgórna 16 pjscomfort.pl biuro@pjscomfort.pl	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA	—
STADIUM DOKUMENTACJI		BRANŻA	UMOWA NR
INWESTOR:	SZOZ Nad Matką i Dzieckiem—Poznań SPZOZ, 61-825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8		
OBIEKT:	SZOZ Nad Matką i Dzieckiem—Poznań SPZOZ, 61-825 Poznań, ul.Krysiewicza 7/8 Oddymianie klatek schodowych K1 i K2 w budynku B		
ADRES:	Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań		
TEMAT:	SCHEMAT ODDYMIAANIA KLATKI SCHODOWEJ K2		RYS NR: E03
			SKALA: — : —
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adam Samson UPR. PROJ. NR WKP/0197/PW0E/13		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Wojciechowski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Matuszewski UPR. PROJ. NR WKP/0175/PW0E/12		
12.2018r.			
ROZPOWSZECZANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			