

CO istniejąca centrala oddymiania klatki schodowej

istniejąca czujka dymu podłączona do CO

istniejący siłownik okna lub klapy dymowej

istniejący przycisk przewietrzania klatki schodowej

istniejący przycisk oddymiania klatki schodowej

granica wydzielenia ppoż. klatek schodowych objętych opracowaniem

DA1 — opis drzwi ppoż do wymiany szczegóły zestawienie drzwi rys. 5 i 6

EI60, EI30 — odporność ogniowa istniejących drzwi w obrębie kl. schodowych ewakuacyjnych objętych opracowaniem

zakres przedmiotowego projektu obejmuje część zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zapisami ekspertyzy i postanowieniem KW PSP

Zamawiający:

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM Z SIEDZIBĄ PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 W POZNANIU

Nazwa zadania:

WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2 W BUDYNKU A W RAMACH ZADANIA"DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW A,B,C,D W SZPITALU DZIECIĘCYM ŚW.JÓZEFA PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH"

Projektant:	mgr inż. arch. Aleksandra Kornecka	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Katarzyna Weiss	
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Myślińska	
Nazwa rysunku:	*RZUT 3 PIĘTRA BUDYNEK A*	*Nr rys. 04*