

Suwałki, dnia 09/09/2019r.

L.dz. SZW.DZI.262.435/38/PN/WU/2019

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 38/PN/WU/2019**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na:** „Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”

**Sprostowanie do odpowiedzi Uczestnik 2 z dnia 09/09/2019r.**

**Uczestnik 2**

W załączniku nr 6 pn. Parametry techniczne będącego częścią SIWZ wskazane jest że Państwo oczekujecie zaoferowania 7 takich samych zasilaczy 10 kVA. Natomiast w dokumencie pod tą samą nazwą zamieszczonym na platformie zakupowej, jako oddzielny załącznik, Zamawiający domaga się zaoferowania 6 zasilaczy 10 kVA które charakteryzują się napięciem wyjściowym automatycznym lub konfigurowalnym: 200V, 220V, 230V, 240V 1 Faza i 1 zasilacz 10 kVA charakteryzującym się napięciem wyjściowym automatycznym lub konfigurowalnym: 380V, 400V, 415V, 3 Fazy.

Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian do opisu przedmiotu zamówienia, tak by wykluczyć ww. sprzeczności.

Zamawiającego obowiązują wytyczne ustawowe w zakresie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Przypominam, że Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia publicznego jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania zamawiającego i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Warto w tym miejscu podnieść, że zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 r. XIX Ga 214/08 „*Dokonanie opisu jednoznaczny i wyczerpujący sposób, oznacza taki opis za pomocą którego, wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione*”

**Jest:**

**Odpowiedź :** Zamawiający wyjaśnia, iż specyfikacja istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) w dziale III opis przedmiotu Zamówienia, wyszczególniono wszystkie UPS z podziałem na oddziały. Blok operacyjny 6 szt UPS 10 kVA gdzie pozycja 6) UPS 10kVA, 30min podtrzymanie, obciążenie 6,3 KVA, wyjście 3 faza, wejście 3 fazy. UPS różni się wyjściem. Oddział Neonatologia 1 sztuka UPS 10kVA.

Razem 7 szt UPS 10kVA w tym jeden UPS z wyjściem 3 fazowym. Załącznik nr 6 do SIWZ Parametry techniczne jest spójny z SIWZ i załącznikiem nr 5 do SIWZ. Parametry UPS 10KVA są rozbite na zasilacze 1 wyjściowy i 3 wyjściowe.

**Powinno być:**

**Odpowiedź :** Obowiązujący **jest oddzielny załącznik nr 6 do SIWZ**. Zamawiający omyłkowo zamieścił w treści SIWZ załącznik nr 6 do SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

**Termin składania ofert: 12/09/2019r. godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: 12/09/2019r. godz. 12:00**

**Termin wnoszenia wadium: 12/09/2019r. godz. 11:00**

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 38/PN/WU/2019 z dnia 03/09/2019r.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora**

d/s. Lecznictwa

*Szpitala Wojewódzkiego*

*m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach*

**Włodzimierz Zaworonok**