

Suwałki, dnia 10/09/2019r.

L.dz. SZW.DZI.262.436/38/PN/WU/2019

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 38/PN/WU/2019**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostarczenie i uruchomienie zasilaczy awaryjnych (UPS) dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

W związku ze zmianą oraz dokonaniem uściśleń dotyczących ilości faz na wejściu i wyjściu UPS-ów proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zasilacze awaryjne z parametrem THDi dla obciążenia liniowego $\geq 5\%$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 38/PN/WU/2019 z dnia 03/09/2019r.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
d/s. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
m. dr. Ludwik Rydygiera w Suwałkach
Włodzimierz Zaworonok