

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9 (10-24)/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/132/2019

KRAKÓW dnia: 2019-10-08

L. dz. KA-2/979/2019

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-07 do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Remont dachu przewiązki długiej, budynek (17-14), Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, ul. Jana Pawła II 37, Kraków,**

Treść wspomnianego wniosku i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie remontu pokrycia dachu w ten sposób, aby warstwę hydroizolacyjną w całości tworzyła membrana EPDM na pełnym deskowaniu z płyty OSB3 gr. 22 mm zamiast blachy trapezowej ?

Ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę technologii pokrycia dachu.

2. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną dachu przewiązki w postaci przekroju przez dach ?

Ad2) W załączeniu pliki archiwalne rzut (*plik: Rzut dachu i piętra I_łącznik 5-6c.pdf*) i przekrój przewiązek (*plik: Przekrój J-J,K-K_łączniki.pdf*) (należy rozpatrywać łącznik oznaczony jako 5-6c)

3. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Ad3) Dla technologii wg. przedmiaru robót termin realizacji zamówienia jest określony prawidłowo, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę (z uwagi na zbliżający się okres zimowy).