

DECYZJA NR 4/2018

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257-j.t. z późn. zm.), oraz art. 39, art. 40, 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. „o drogach publicznych” (Dz.U.2017.2222-j.t. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2018 r. Pana Waldemara Kubika projektanta firmy PROWODKAN pracownia projektowa Waldemar Kubik ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren w celu lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej *Uszwica – Poręba* (działka ewidencyjna nr 2080) w miejscowości Uszew sieci wodociągowej PE dn 150- 200 mm, w ramach realizacji zadania pn. *Projekt Budowy wodociągu dn 150-200 mm PE wraz ze zbiornikiem wodociągowym V=250-200 m³*

WÓJT GMINY GNOJNIK

zezwała na wejście w teren w celu lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej *Uszwica – Poręba* (działka ewidencyjna nr 2080) w miejscowości Uszew sieci wodociągowej PE dn 150 - 200 mm, pod warunkami:

1. Przekroczenia poprzeczne oraz podłużne drogi gminnej *Uszwica – Poręba* (działka ewidencyjna nr 2080) w miejscowości Uszew sieci wodociągowej PE dn 150 - 200 mm, należy wykonać bezwzględnie metodą przewiertu sterowanego.
2. Wszystkie przekroczenia poprzeczne zezwala na wejście w teren w celu lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej *Uszwica – Poręba* (działka ewidencyjna nr 2080) w miejscowości Uszew sieci wodociągowej PE dn 150 - 200 mm, należy umieścić w dodatkowej rurze osłonowej o średnicy min. 180-200 mm.
3. Całą sieć wodociągową PE dn 150- 200 mm, należy umieścić na głębokości poniżej strefy przemarzania i minimum 1,50 m licząc od rzędnej niwelety nawierzchni w osi jezdni oraz terenu przylegającego w przypadku skarp i nasypów, a także zgodną z odrębnymi przepisami i normami budowlanymi regulującymi tę kwestię.
4. Na 3 dni przed przystąpieniem do robót, należy pisemnie poinformować wszystkich właścicieli działek przyległych do pasów drogowych dróg gminnych, o terminie rozpoczęcia prac i ewentualnym zamknięciu dróg gminnych dla ruchu drogowego.
5. Wszelkie urządzenia sieci wodociągowej typu skrzynki, należy umieścić na poziomie nawierzchni dróg gminnych.
6. Lokalizacja sieci wodociągowej PE dn 150 - 200 mm, nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi gminnej, a także naruszać istniejących urządzeń odwadniających drogę.

7. Urządzenia sieci wodociągowej tj. hydranty przeciwpożarowe należy zlokalizować za urządzeniami odwadniającymi drogę i w odległości nie mniejszej niż 2,00 m od istniejącej krawędzi jezdni asfaltowej.
8. Po przeprowadzeniu prac należy uporządkować pas drogowy, obowiązkowo przywrócić do go stanu pierwotnego oraz zawiadomić tutejszy Urząd Gminy o możliwości dokonania komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka drogi.
9. Wszelkie wykopy podczas prowadzonych prac należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
10. Utrzymanie urządzeń należy do ich właścicieli.
11. Lokalizację projektowanych urządzeń w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej należy uzgodnić z ich właścicielami.
12. Za wszelkie ewentualne wypadki i straty powstałe podczas prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
13. W okresie 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego (odbiór dokonany komisyjnie przez pracowników Urzędu Gminy Gnojnik oraz powołanych przez Urząd inspektorów nadzoru) zajmowanego w powyższym celu, Wnioskodawca zobowiązany jest do usunięcia ujawniających się wad technicznych oraz usterek spowodowanych niewłaściwym i nieprawidłowym wykonaniem robót.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.177.1729 –j.t.)

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy w Gnojniku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

3. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia
- uzyskania od Wójta Gminy Gnojnik zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.



WOJTA
mgr Sławomir Paterek

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym stała(o) się ona(ono)
ostateczna(e) z dniem 07.03.2018
i podlega wykonaniu.

Gnojnik, dnia 04.08.2018 r.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Monika Pawlikowicz
KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Drogownictwa

Otrzymują:

1. Pan Waldemar Kubik, Pracownia projektowa PROWODKAN os. Złota Podkowa 1/7A, 31-352 Kraków
2. A/a