



KR.2.2.434.30.2018.DS

**PROWODKAN Kraków Spółka Akcyjna**

**Os. Złota Podkowa 1/7A**

**31-352 Kraków**

Dotyczy: przekroczenie potoku Leksandrówka w msc. Poręba sPytkowska.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Brzesko w odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2018r. uprzejmie informuje, że uzgadnia pozytywnie przekroczenie siecią wodociągową potoku Leksandrówka w km 1+820 w m. Poręba Spytkowska gm. Brzesko następującymi warunkami:

- Przekroczenia potoku Leksandrówka siecią wodociągową należy dokonać metodą przewiertu sterowanego na głębokości minimum 1,1 m licząc od górnej ścianki rury z wyłęcieniem min. 3,0 m od górnych krawędzi skarp potoku. Komora startowa przewiertu również w odległości min. 3,0 m od górnej krawędzi skarpy potoku;
- Miejsce przekroczenia należy oznakować trwałymi elementami betonowymi;
- Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego przekroczenia w/w potoku.
- Powiadomić tut. Nadzór Wodny o rozpoczęciu i zakończeniu robót;
- Wszelkie szkody powstałe na potoku Leksandrówka w związku z wykonywaniem robót zostaną usunięte staraniem i na koszt inwestora robót;
- Na powyższe należy uzyskać pozwolenie wodno prawne;
- W celu uzyskania zgody na wejście w teren działki nr 2678 w msc. Poręba Spytkowska, gm. Brzesko stanowiący potok Leksandrówka należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków - Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa;
- Dopełnić formalności wynikających z art.261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 23 sierpnia 2017 r. poz. 1566).

Otrzymują:

1. Adresat;

2. A/a.

KIEROWNIK  
Nadzoru Wodnego w Brzesku  
  
Bogdan Muskała