



Drut stalowy ocynkowany  
FeZn fi 8mm



Złącze instalacji odgromowej  
(dobierać w zależności od  
miejsca instalacji)



Iglica odgromowa h=1m



Złącze kontrolne w puszcze  
(montaż na poziomie 1,2m)



Pręt uziemiający fi16mm, 6m

WYKONAWCA: <b>W-POL SP. Z O.O.</b> UL. KPT. JANIEGO 12, 44-200 RYBNIK		NAZWISKO LESEK TARNOGRODZKI	NR UPRAWNIEN OPL/O310/ PWOE/07	PODPIS I DATA 06.08.2019r.
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU		KAROL WUJEC	OPL/0737/ POOE/11	06.08.2019r.
ADRES INWESTYCJI: UL. DAMROTA 30, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE		ANNA OLEJNIK-LIZAK		06.08.2019r.
NAZWA OPRACOWANIA: "PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - ETAP I i ETAP II"				
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU - instalacja odgromowa				SKALA: 1:100
BRANŻA ELEKTRYCZNA				NR RYS.: E.7
STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY				