



- LEGENDA:**
- zwoły poziome z drutu stalowego, ocynkowanego Ø 8 mm
 - zwoły pionowe z drutu stalowego, ocynkowanego Ø 8 mm
 - bednarka stalowa, ocynkowana 25x4 mm
 - miejsce poł. czenia bednarki ocynkowanej Fe 25x4 mm z wypustami uzłomów fundamentowych (Rezystancja uzłomu < 10)
 - zacisk kontrolny, miejsce poł. czenia drutu ocynkowanego Ø 8 mm² z bednark ocynkowan Fe 25x4 mm
 - zacisk rymowy, ocynkowany
 - uniwersalny stalowy zacisk krzy owy, ocynkowany

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko, ul. I Brygady 19 tel. 728 910 389 e-mail: archisanit@gmail.com www.archisanit.pl		
Temat:	Budowa budynku kancelarii le nictwa "Bukowo" wraz z niezb dn infrastruktur techniczn		
Inwestor:	Nadle nictwo Karwin 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 18		
Lokalizacja:	Jednostka ewid.: Drezdenko, obr b: Goszczanowo, dz. nr 216/6		
Bran a:	Elektryczna	Stadium:	P.B.
Nazwa rysunku:	Instalacja odgromowa	Skala:	1:50
Projektant:	in . Jacek Hajdasz	Podpis:	15.06.2019 r.
upr. bud. nr LBS/0051/POOE/12			
Asystent projektanta:		Podpis:	Nr ark.: E3
mgr in . Marcin Merdas			

