

KRAKÓW dnia: 2020-02-17

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/008/2020
L.Dz. KA-2/104/2020

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmi informujemy, iż w dniu 2020-02-14 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Dostawa serwera z UPS i szafą serwerową oraz drukarek 3D,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W nawiązaniu do przetargu dotyczącego dostawy serwera UPS i szafy serwerowej oraz drukarek 3D (znak sprawy: KA-2/008/2020) Firmazwraca się prośbą o rozważenie możliwości zmiany zapisu zawartego w punkcie 5 podpunkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 28 dni od dnia podpisania umowy – dla zadania częściowego: 1, 2, 3" - przynajmniej w odniesieniu do części nr 2 - dostawa drukarki w technologii SLS. Powyższa prośba podyktowana jest faktem, iż czas oczekiwania na urządzenie spełniające warunki specyfikacji wynosi 3 miesiące i żaden podmiot nie ma możliwości, aby dostarczyć przedmiot specyfikacji w terminie krótszym.
W przypadku podjęcia decyzji o zmianie ww. zapisu SIWZ prosimy o przedłużenie terminu do składania dokumentów.
2. Zamawiający wymaga kontroler z min. 8GB NV, RAID 0/1/5/6/10/50/60, min.12Gb/s, sprzętowy. Nie wszyscy producenci serwerów posiadają w ofercie kontrolery RAID z 8GB cache. Ponadto wymagana konfiguracja nie wykorzysta tak dużej ilości pamięci cache. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kontrolera z 2GB lub 4GB cache, RAID 0/1/5/6/10/50/60, min.12Gb/s, sprzętowy. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu realizacji zamówienia ani na wydłużenie terminu składania ofert.

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konfiguracji ani na wydłużenie terminu składania ofert.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Zofia Gajewska

Projekt pn. Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów, POIR.04.04.00-00-15E5/18

Krzysztof