



Pomieszczenia - Projektowane piętro+1		
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia
POZIOM 1 - PIĘTRO+1		
---	---	---
1.1/3	Wystawa stała	50,36
1.04	Wystawa stała	13,73
1.05a	Wystawa stała	17,82
1.05b	Wystawa stała	13,17
1.06	WC damskie	8,80
1.07	Komunikacja	63,23
1.08	Klatka schodowa A	34,17
1.09	Wystawa stała	112,20
1.10	Wystawa stała	55,56
1.11	Wystawa stała	55,51
1.12	Loggia	44,98
1.13	Loggia	40,69
1.14	Klatka schodowa C	90,02
1.15	Sala Wilanowska	162,33
1.16	Sala Kariatyd	156,28
1.17	Wystawa czasowa / Sala wielofunkcyjna	110,66
1.18/19	Biblioteka Wilanowska	106,52
1.20	Korytarz	25,04
1.21a	Wystawa stała	14,89
1.21b	Wentylatornia	9,18
1.22	Loggia	44,65
1.23	Loggia	40,65
1.24	Komunikacja	43,48
1.25	Klatka schodowa B	33,27
1.26	Winda	3,94
1.27a	Gabinet Dyrektora	15,73
1.27b	Sekretariat	13,48
1.28	WC NP	7,11
1.29	Zaplecze - catering	13,48
1.30	Wystawa stała	14,43
		1 415,34 m ²

LEGENDA:

Czujka optyczno-termiczna ze wskaźnikiem zadziałania

Czujka optyczno-termiczna

Czujka optyczno-termiczna w obudowie kanałowej

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Czujka liniowa dymu

Sygnalizator akustyczno-optyczny z funkcją głosową

Moduł monitorująco-sterujący

Istniejąca czujka dymu

Centrala Sygnalizacji Pożaru

Uwagi:

1. Dokładne połączenia oraz ich realizacja zostaną pokazane na etapie projektu wykonawczego

2. Wszystkie przejścia i przegrody wykonano w klasie odporności przepięcia

3. W miarę możliwości należy zachowywać symetrię lokalizacji czujek względem kształtu (i wymiarów) pomieszczeń

4. W razie konieczności położenie czujek (kolizja z opławkami, oświetleniem, wentylacją) może się zmieniać w zakresie ± 60cm.

5. Jest niedopuszczalne łączenie kabli poza obudowami urządzeń SAP

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:

"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"

NR PROJEKTU:

120

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Śródmieście
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Al. Łódzkiej 43, 00-625 Warszawa
tel. 22 443 84 63, 443 84 65

ADRES INWEST.:

Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR:

Biblioteka Narodowa w Warszawie
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANZA:

TELETECHNICZNA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

01 - 2017r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ul. Płatowa 5
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:

IMIE I NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Stanisław Starczyk

1550/996J

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Patryk Pajestka
mgr inż. Krzysztof Markiewicz
mgr inż. Przemysław Kwiatkowski

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Grzegorz Giermakowski

07K-WBQ247704U

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIĘŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM!

RODZAJ RYSUNKU:

RZUT

TREŚĆ RYSUNKU:

INSTALACJA SSP - PIĘTRO+1

NR.RYSUNKU:

PAS-120-PB-IT-SSP-R-03

REWIZJA:

-

SKALA:

1:100

267

237