


nr obwodu	Q1	Q2	Q3	Q4	F40	F41	F42	F43	F44	F45	F60	F61	F62	F80	F81	F82
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Ochronnik przepięć	Kontrola napięcia	Czujnik zaniku faz	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa	Centrala wentylacyjna NW7A	Centrala wentylacyjna NW7B	Centrala wentylacyjna NW8	Kłapy bytowe przeciwpożarowe	Kłapy bytowe przeciwpożarowe	Sterowniki oświetlenia
Moc [kW]	10,2				0,8	0,35	0,43	0,85	0,46	0,06	2,9	3	2,9	0,135	0,045	0,069



Rozdzielnica podtynkowa
IP 30
IK 07
gł. 240 [mm]

Pi [kW]	12,0
Ps [kW]	10,2
Iobl [A]	15,8

System ochrony od porażeń- samoczynne wyłączenie zasilania.	
Stopień ochrony obudowy IP30 z metalową obudową.	
Obudowę rozdzielnicę połączyć z instalacją uziemiającą.	
W rozdzielnicę przewidzieć 30% rezerwy	
Tablica rozdzielcza wykonana z drzwiczekmi pełnymi zamkniętymi na klucz	
UWAGI : WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WŁADOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM	
INWESTYCJA: "PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNETRZ PAŁACU KRASIŃSKICH (PAŁAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	NR PROJEKTU: 120
ADRES INWEST.: Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa	
INWESTOR: Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA: 10 - 2019r.	
 PAS PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. ul. Plantowa 5; 05-830 Nadarzyn TEL. (022) 739-90-25, FAX (022) 739-79-06 www.pasprojekt.com	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Wudarczyk
OPRACOWANIE:	mgr inż. Krzysztof Modzelewski
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Niedźwiecki
UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !	
RODZAJ RYSUNKU: Schemat	
TREŚĆ RYSUNKU: Rozdzielnica R-1.3a	
NR.RYSUNKU: PAS-120-PW-IE-R-1.3a-SCH-05_E_II_2.1.1	REWIZJA: -
SKALA: -	