






LICZNIK AMI POŁPOŚREDNI
+ KONCENTRATOR

AMI

KOMUNIKACJA

Elektroniczny, trójfazowy licznik energii typu
A1350, 3x230/400V; 1(6)A; tm = 15 m. Q.kl.
1, Q.kl. 2. Licznik przełożyc z istniejącej tabli-
cy pomiarowej

Urządzenie eMajler 3 przełożyc
z istniejącej tablicy pomiarowej.



ZAKRES DO
WYKONANIA

SMART-GRID
(opcja)

UWAGA:

- Tablicę oraz wyposażenie wykonać zgodnie z aktualnymi
wymaganiami ENERGIA SA Gdańsk
- Producent LAMEL Pepowo

Adaptował: tech. K. Richert - styczeń 2018 r.
Sprawdził: inż. A. Wieczorek - styczeń 2018 r.

Rys. nr 26

Dział odb. Projektowy	Kierownik techniczny Andrzej Keller	Rodzaj dokumentu Montażowy	Status Zatwierdzony	Skala 1:1
Lamel Rozdzielnice Pepowo ul. Gdańska 3 www.lamel.com.pl	Wykonol Marek Socho	Tytuł Schemat elektryczny tablicy pomiarowej	Oznaczenie ---	Łączk 4/6
	Zatwierdził ---		Zmiana 2013-03-25	Arkusz 4/6