



Zalesie, 24.03.2020

Zn. spr.: SA.270.2.3.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa leśnej drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Mazańczyce o długości około 2,0 km”.

Odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które wpłynęło drogą elektroniczną do Zamawiającego w dniu 23.03.2020 r.

Treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Zapytanie:

W związku z ryczałtowym sposobem rozliczenia prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym oraz przedmiarem i przekrojami normalnymi. Z przedmiaru oraz przekrojów normalnych wynika że konstrukcja nawierzchni składa się wyłącznie z dwóch warstw kruszywa łamanego (18 cm 0/63 oraz 10 cm 0/31). W opisie technicznym oprócz tych dwóch warstw jest ujęta również warstwa odcinająca z piasku. Czy wykonawca będzie musiał wykonać również warstwę odcinającą z piasku i ująć ją w swoich kalkulacjach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż warstwa piasku nie będzie występować i Wykonawca nie musi ujmować jej w swoich kalkulacjach.

Z poważaniem
Tomasz Kulesza
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/