

OPIS SPOSOBU WYKONANIA KONTROLI		KWARTALNY	PÓŁROCZNY	ROCZNY
Sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych		X	X	X
Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w szafach rozdzielczych - tory mocy				X
Sprawdzenie wizualne stanu napędów elektrycznych		X	X	X
Wymiana przekaźników elektrycznych				X
Wyczyszczenie wnętrza szafy sterowniczej		X	X	X
Sprawdzenie działanie zaworów on/off			X	X
Sprawdzenie działanie zaworów regulacyjnych			X	X
Sprawdzenie poprawność odczytów wartości analogowych				X
Sprawdzenie poprawność zadawania wartości sterujących dla zaworów proporcjonalnych				X
Sprawdzenie poprawność pracy zasilaczy 24V DC		X	X	X
Sprawdzenie stanu akumulatorów w systemie 24 UPS				X
Sprawdzenie działanie przycisków awaryjnych i pozostałych systemów bezpieczeństwa		X	X	X
Wykonanie kopii bezpieczeństwa danych bieżących		X	X	X

Wykonanie kopi bezpieczeństwa systemów wizualizacji, programów PLC itp.			X	X
Wykonanie pomiarów stanu izolacji	(*) opcja na życzenie			
Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	(*) opcja na życzenie			
Wykonanie uaktualnienia oprogramowania systemowego	(*) opcja na życzenie			
Wymiana dysków w komputerach ASIX, DAS	(*) opcja na życzenie			

(\*) - opcje na życzenie, wymagają indywidualnej wyceny robocizny i potrzebnych materiałów