

- PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU –1,2m p.p.t
- POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETRÓW GEOLOG. PODŁOŻA GRUNTOWEGO NIŻ PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WARUNKÓW PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
- OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GODEZYJNIE
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYLEWANE Z BETONU B25 (C20/25) DO WYSOKOŚCI IZOLACJI POZIOMEJ

PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:		
ARCHITEKT mgr inż. Leszek Pilawski uprawnienia bud. nr 2/NS/75 do proj. i kier. rob. bud . bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	ARCHITEKT mgr inż. Marcin Młynarczyk uprawnienia bud. nr 6/KPOKK/2015 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
PROJEKTANT: mgr inż . Andrzej Jasica Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej **MOIIB.OKK.7131/12/03**	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż . Jan Jasica Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej **MAP/0269/POOK/08**	Nazwa i adres obiektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY dz.ewid.nr 553, obr.3, miasto Limanowa	Skala: 1:100 Nr rysunku: 4
		TEMAT: RZUT FUNDAMENTÓW	Data: 08.2019