



| | | | | | | |
|----------------|---------|--|----------------|--|--|--------------|
| 230VAC | | ZASILANIE 230VAC MONITORING I STEROWANIE F30 | 230VAC | STEROWANIE OŚWIETLLENIA PRZESZKODOWEGO | | |
| YDYżo 3x2,5 | | YDYżo 5x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDY5x1 | | YDY 2x1 |
| Z RNL | DD +DF1 | DD PS-02 | HRC-01 | do RNL | | fotokom. SDU |

Obudowy termoutwardzalne INCODER o głębokości 25 cm z drzwiami symetrycznymi i jednym zamkiem (ST 80X57-1SZT i ST 80X88-1SZT)

| | | |
|--------------------------------------|-------|---------|
| Rozłacznik izolacyjny FR302-20A | szt 1 | Legrand |
| Wyłącznik różnicowoprądowy P312 B6A | szt 2 | Legrand |
| Wyłącznik różnicowoprądowy P312 B10A | szt 1 | Legrand |
| Wyłącznik nadprądowy S301 D2A | szt 1 | Legrand |

Odchronnik przepięciowy S302 C20A szt 1 Legrand

| | | |
|---------------------------------|-------|---------|
| Przełącznik 24V DC typ Z-R23/SS | szt 1 | Moeller |
|---------------------------------|-------|---------|

| | | |
|-------------------------------|-------|--------|
| Przełącznik 230V AC typ 40-51 | szt 1 | Finder |
|-------------------------------|-------|--------|

| | | | |
|----------------------|-------------|-------|---------|
| Podstawa przekąźnika | typ 95.95.3 | szt 1 | Findern |
|----------------------|-------------|-------|---------|

Automat zmiernicowy 230V AC typ SDU-1 szt 1 ELKO

Złaczka ZUG 4mm2 szt 20 SI Pokoj

Złaczka ZUG 1,5mm2 szt 20 SI Pokoj

$$P_i = 0,23 \text{ kW}$$

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM, SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE SIECI TN-S

| | |
|--|--|
| <p>FIRMA PROJEKTOWA</p> <p>Janusz Książek</p> <p>ul. Doliny Miętniej 27/46</p> <p>43-316 Bielsko Biala</p> <p>tel./fax (033) 8186-692</p> | <p>temat:</p> <p>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ŁADOWISKA SANITARNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA RERENIE ZZOZ W OŚWIECIMIU UL. WYSOKIE BRZEGI 4</p> |
|--|--|

treść: **ROZDZIELNICA RNA**

| | | | | |
|--|-------|---------|--------|--------|
| zespol autorski: | faza: | branża: | skala: | nr rys |
| projektant: inż. Włodzimierz Steniał upr.47/78/BB | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|------|---|
| opracował: | mgr inż. Marian Blachut upr.BB-22/81 | budowlano | elektryczna | 1:10 | 6 |
|------------|---|-----------|-------------|------|---|

Wojciech J. Gajda