

Oznaczenie sprawy: ZP/33/B/20

Poznań, dnia 4.05.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **wykonanie robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych UAM:**

- **Część 1 – Malowanie pokoi z częściową wymianą stolarki okiennej w budynku DS. Jagienka i DS. Zbyszko przy ul. Piątkowskiej 80 i 80a w Poznaniu,**
- **Część 2 – Remont toalety Welcome Center w budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 5: poz. 21 - System przyzywowy dla niepełnosprawnych - działanie lokalne (kalkulacja własna) – *brak jakiegokolwiek informacji na ten temat w SIWZ i STWiOR. Prosimy o doprecyzowanie elementów zestawu. Czy Inwestor przewidział minimalny zestaw tj. przycisk wezwania pomocy zlokalizowany przy toalecie i sygnalizator dźwiękowy nad wejściem do toalety od strony korytarza?*

Odpowiedź 5. Należy zastosować gotowy zestaw elementów umożliwiający instalację systemu przyzywowego w jednej toalecie dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej lub apartamentach. Po naciśnięciu przycisku wezwania lub pociągnięciu za sznurek, na zewnątrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciągłego dźwięku brzęczyka i migającego sygnału świetlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (światło uspokajające) informuje osobę będącą w potrzebie, że jej wezwanie zostało przyjęte i w każdej chwili zjawi się pomoc. Naciśnięcie przycisku kasującego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgłoszenia alarmowego i wyłączenie światła uspokajającego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej.

Przed montażem należy przedstawić kompletne rozwiązanie do akceptacji dla Zamawiającego.

Pytanie 6: poz. 23 - Tablica rozdzielcza – doposażenie (kalkulacja własna) – *brak informacji o ilości i typie dodatkowego osprzętu modułowego, brak schematów. Prosimy o wskazanie ilości obwodów, typu, preferowanego producenta zabezpieczeń oraz ilości wolnego miejsca w rozbudowywanej rozdzielnicy.*

Odpowiedź 6. Ilość nowych obwodów: 1x oświetlenie + ośw. AW, 1x suszarka, 1x gniazdo ogólne/system przyzywowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-CA KANCLERZA


mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl