



LEGENDA:

- PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZASILANIE
- PRZEWÓD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - POWRÓT
- OZNACZENIE PIONU C.O.
- NUMER POMIESZCZENIA:
- 20°C - TEMP. POWIETRZA WEW.
- 1980W - ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO
- OPIS GRZEJNIKA PŁYTKOWEGO Z PŁASKĄ PŁYTĄ CZOŁOWĄ: 1008W - MOC GRZEJNIKA 1,000 m - DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA 15 cm - WYSOKOŚĆ OD PODŁOŻA
- OPIS GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO-DRABINKOWEGO: 0,750 m - DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA 280 W - MOC GRZEJNIKA
- POŁĄCZENIE ODLEGŁE
- OPIS GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO-DRABINKOWEGO: 0,750 m - DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA 280 W - MOC GRZEJNIKA
- OPIS PRZEWODÓW INSTALACJI dn 50x6,3 - ŚREDNICA ORAZ GRUBOŚĆ ŚCIANKI RUR 27 mm - GRUBOŚĆ IZOLACJI PRZEWODÓW M=0,352 kg/s - PRZEPŁYW MASOWY

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKcie STANOWIĄ INFORMACJE O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONANIA PRZED WYBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSKAZANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKcie PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKCIANTEM

INWESTYCJA:	NR PROJEKTU:
"PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ PALACU KRASIŃSKICH (PALAC RZECZYPOSPOLITEJ) PRZY PLACU KRASIŃSKICH 3/5 W WARSZAWIE"	120

ADRES INWEST.: Plac Krasińskich 3/5, 00-207 Warszawa

INWESTOR: Biblioteka Narodowa w Warszawie al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

BRANŻA: SANITARNIA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 04 - 2017 r.

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Renata Popiel	mgr inż. Renata Popiel
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Ciszewski	mgr inż. Arkadiusz Ciszewski
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Joanna Konec	mgr inż. Joanna Konec
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewa Bonna	mgr inż. Ewa Bonna

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZOROWANYM WYKONANYM POD NADZOREM PROJEKTANTA I BRANŻOWYM SKONSULTOWAŁ Z PROJEKCIANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM I

RODZAJ RYSUNKU:	SKALA:
SCHEMAT	1:100

TRZĘŚ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
INSTALACJE C.O. I CT - SCHEMAT CO	PAS - 120 - PW-IS - COCT-SCH-01

REWIZJA:
-