



## Wytyczne dla Branż Projektowych Zaplecze gastronomiczne

Biblioteka Narodowa

Kawiarnia

Warszawa, Plac Krasińskich 3/5

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
Urząd Dzielnicy Śródmieście  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
dla Dzielnicy Śródmieście  
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa  
tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 98

L.P.	Nazwa	Detale instalacyjne
	<b>Rzut parteru</b>	
<b>1.0</b>	<b>Przedmagazyn</b>	
1.1	Regał magazynowy	
1.2	Stół z półką	
1.3	Umywalka z maskownicą, bateria umywalkowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=60cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=55cm
1.4	Zlewozmywak, porządkowy, wieszany na h=500mm, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=10cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm
1.5	Szafa magazynowa na środki czystości do współpracy ze zlewem porządkowym	
<b>2.0</b>	<b>Pomieszczenie socjalne / Szatnia</b>	
2.1	Szafka odzieżowa dwudzielna	
2.2	Stół ze zlewem 1-komorowym, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
2.3	Krzesełko	
2.4	Szafka wisząca	*Przewidzieć wzmocnienie ścienne
<b>3.0</b>	<b>Zaplecze kawiarni</b>	
3.1	Regał magazynowy	
3.2	Stół z półką	
3.3	Regał magazynowy	
3.4	Regał magazynowy	
3.5	Szafa chłodnicza nierdzewna, poj. 700L	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,34kW/230V) na h=220cm
3.6	Szafa mroźnicza nierdzewna, poj. 700L	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,57kW/230V) na h=220cm
<b>4.0</b>	<b>Komunikacja</b>	
4.1	Wieszaki na fartuchy	
<b>5.0</b>	<b>Zmywalnia naczyń stołowych</b>	
5.1	Szafa przelotowa na naczynia czyste	*Otwór ścienny o wymiarach 62cm x 202cm po wyłożeniu ścian glazurą



5.2	Zmywarka do mycia naczyń stołowych	*Puszka podtynkowa 3 fazy (6,5kW/400V) na h=30cm + wyłącznik ścienny na h=140cm; *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=10cm (stacja zmiękczenia wody); *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 10cm
5.3	Stacja zmiękczenia wody	*Doprowadzenie wody zimnej (3/4") na h=30cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=10cm; *Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,2kW/230V) na h=30cm
5.4	Stół ze zlewem 1-komorowym z półką, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
5.5	Półka wisząca 1-poziomowa	*Przewidzieć wzmocnienie ścienne
5.6	Pojemnik na odpadki poj. 50L, mobilny	
6.0	<b>Coffee Bar</b>	
6.1	Zamrażarka podblatowa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,4kW/230V) na h=30cm
6.2	Chłodziarka podblatowa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,3kW/230V) na h=30cm
6.3	Kasa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,2kW/230V) na h=30cm
6.4	Zabudowa barowa, do współpracy z chłodziarkami podblatowymi	
6.5	Witryna chłodnicza, ekspozycyjna, nastawna	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,7kW/230V) na h=30cm
6.6	Ekspres do kawy	*Gniazdo wtykowe 3 fazowe (3,5kW/400V) na h=30cm; *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=30cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 30cm
6.7	Zabudowa barowa z szafkami, szufladą na fusy pod ekspresem, kosz uchylony, ze zlewem 1-komorowym	
6.8	Młynek do mielenia kawy	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (1,5kW/230V) na h=120cm
6.9	Zlew wpuszczany w blat z szafką zamykaną, bateria zlewozmywakowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm
6.10	Wyciskarka do cytrusów	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,73kW/230V) na h=120cm
6.11	Zabudowa barowa do współpracy z kostkarką, chłodziarką podblatową	
6.12	Kostkarka podblatowa, chłodzenie wodą, wydajność 45kg/24h; pojemność zbiornika 25kg	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,5kW/230V) na h=30cm; *Doprowadzenie wody zimnej - uzdatnionej (3/4") na h=10cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h= 10cm
6.13	Chłodziarka podblatowa	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (0,3kW/230V) na h=30cm
6.14	Blender barmański	*Gniazdo wtykowe 1 fazowe (2,2kW/230V) na h=120cm
6.15	Zabudowa barowa z szafką, umywalka wpuszczana w blat, bateria umywalkowa	*Doprowadzenie wody zimnej, ciepłej (3/8") na h=40cm; *Odprowadzenie wody (DN 50) na h=35cm

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
 Urząd Dzielnicy Śródmieście  
 DZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
 dla Dzielnicy Śródmieście  
 1. Nowogrodzka 43, 00-651 Warszawa  
 tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 90