

GMINA POKRZYWNICA

al. Jana Pawła II 1

06-121 Pokrzywnica

powiat pułtuski, woj. mazowieckie
Znak sprawy: RI.271.1.3.2020
REGON 130378367, NIP 568 152 46 51

Pokrzywnica dnia: 2020-05-07

**Do wykonawców, którzy zwrócili się
zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ**

Do zamieszczenia na stronie internetowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica”.

Zamawiający, Gmina Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, informuje, iż wpłynęły do zamawiającego drogą elektroniczną pytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w trybie **przetarg nieograniczonym**, na: **„Dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica”.**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami).

Treść pytań i odpowiedzi przedstawia się następująco :

Pytanie 1 z dnia 25.04.2020:

Czy dopuszcza się kotły z wymiennikiem krzemowo-aluminiowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotłów z wymiennikiem krzemowo-aluminiowym.

Pytanie 2 z dnia 25.04.2020:

Czy automatyka odpowiedzialna za cyrkulację i zawory mieszające musi występować w wraz z dostarczonym kotłem czy może znaleźć umiejscowienie jako oddzielna automatyka , jeżeli nie zmieni to działania instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wykonanie automatyki niezintegrowanej z kotłem (jako oddzielne elementy), pod warunkiem zachowania jej funkcjonalności określonej w Programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie 3 z dnia 25.04.2020:

Jeżeli dana instalacja nie wymaga dodatkowych obiegów grzewczych to czy automatyka kotła musi być wyposażona do obsługi takich obiegów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostosowanie funkcji automatyki kotła do danego budynku, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia zakresu dostosowania z Nadzorem inwestorskim.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843 ze zmianami) dokonuje jedynie zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w ogłoszeniu na Platformie, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/> w następujący sposób:

SIWZ IDW. Rozdział 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Przed zmianą jest:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w punkcie 7 SIWZ, w terminie do dnia **20 maja 2020 roku, do godziny 13.00.**

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 3, w dniu: **20 maja 2020 roku**, o godzinie 13:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Ofert/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.


Po zmianie przyjmuje brzmienie:

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w punkcie 7 SIWZ, w terminie do dnia **21 maja 2020 roku, do godziny 13.00.**

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 3, w dniu: **21 maja 2020 roku**, o godzinie 13:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Ofert/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.



WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba