



Pismo: ZP/30/B/20

Poznań dnia: 22.05. 2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **remont garaży przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu w celu przystosowania ich na magazyn książek.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1.** Bardzo proszę o przesłanie schematów, oraz opisu.

- dotyczy branża elektryczna ,
- Instalacji monitoringu wizyjnego CCTV ,
- Instalacji System Sygnalizacji Pożaru SSP ,
- Instalacji SSWiN

Czy w przedmiotowym zamówieniu są przejścia ogniowe, jeśli tak to brak ich w kosztorysach.

**Odpowiedź 1.** Roboty należy wycenić w oparciu o załączone przedmiary robót. Prace obejmują remont jednego pomieszczenia magazynowego. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.

Do branży elektrycznej – w załączeniu schemat rozdzielni RM.

Jeśli chodzi o systemy SSWiN, CCTV, SAP - wszystkie systemy przyłączamy do istniejących instalacji budynku sąsiedniego "Koszarowca".

Magistrale łączące obydwa budynki ułożyć wykorzystując istniejącą kanalizację teletechniczną.

W wycenie należy dodatkowo przyjąć: montaż 1szt. przepustu ogniowego.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-CA KANCLERZA  
ds. Eksploatacji

mgr inż. Marek Sobczak