



Stargard, dnia 05 czerwca 2020r..

DD.270.2.3.2020/DZ

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03 czerwca 2020r.. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Dostawa wraz z montażem barier drogowych H1W5A o łącznej długości 780 m, na budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Smolarz”.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany bariery z H1W5 na H1W4, która spełnia wymagania odnośnie parametrów?

W5- odchylenie bariery podczas zderzenia z pojazdem od 1,3m do 1,7m,

W4- odchylenie bariery podczas zderzenia z pojazdami od 1,0m do 1,3m.

Czy zakres prac obejmuje demontaż starych istniejących barier?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany bariery z H1W5 na H1W4, która spełnia wymagania odnośnie parametrów.

W5- odchylenie bariery podczas zderzenia z pojazdem od 1,3m do 1,7m,

W4- odchylenie bariery podczas zderzenia z pojazdami od 1,0m do 1,3m.

Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający

DYREKTOR
Zespół Składców Lasów Państwowych
w Stargardzie
Janusz Szpakowski
Janusz Szpakowski