



3 PIĘTRO



2 PIĘTRO

1 PIĘTRO



LEGENDA:

- KD...** – kontroler, 2 drzwi dwustronne, 4 drzwi jednostronne, 4 porty czujników, port Ethernet TCP, 100 000 kart, 20 000 zdarzeń. Czujniki z interfejsem Wieganda, ABA Track 2
- – czujnik magnetyczny wpuszczany, płaski, biały, Ø9, maksymalna odległość zadziałania 19mm
- – Zwozo elektromagnetyczna (12V 330mA/24V 165mA 138kg)
- – Czujnik kart zbliżeniowych UNIQUE i HID Prox (125 kHz) oraz Mifare (13, 56 MHz). Współpracuje z kontrolerami z portem Wieganda. Interfejs Wieganda 26 bitów. Zasięg odczytu do 5 cm
- – Przycisk otwarcia drzwi, zielony, napis: "OTWIERANIE DRZWI"
- – Przycisk awaryjny zatraskowy, napis: "AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI", zielony,
- A** – Kabeł U/UTP 4x2x0,5 kat.6 300MHz LSZH
- – okablowanie od kontrolera:
- do głowicy czujnika – U/UTP 4x2x0,5 kat.6 LSZH
- do kontroli i przycisku wyjścia – YTKS16w 3x2x0,5
- do elementu wykonawczego (ryglo, zaczepu, itp) 0M7 2x1

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zdobycie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Obiekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie KLINIKA ONKOLOGI 2 PIĘTRO	Nr projektu	18-01/2
Inwestor	Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	Data	07.2018
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków		
Branża	ELEKTRYKA	rewizja	-
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr.	podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprowadzający inż.	Antoni Siabon	435/87	
Treść rysunku	SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU	Nr rys.	E-8
		Skala:	

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.