


3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

RG-R2

WZROST MOCY NA ROZDZIELNICY
W ZWIAZKU Z PRZYŁĄCZENIEM
OŚWIETLENIA KLATKI SCHODOWEJ
O 1,4kW – POMIJAŁNY



○ KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Obiekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie KLINIKA ONKOLOGI	Nr projektu	18-01/5
Inwestor	Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	Data	02.2018
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków		
Branża	ELEKTRYKA	rewizja	-
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Słabon	435/87	
Treść rysunku	ROZDZIELNICA RG-R2 SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY	Nr rys.	E-1
		Skala:	

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.