

LEGENDA:

- TOR... Tablica obwodów rezerwowanych, natynkowa umieszczona w szachcie
TO... Tablica obwodów nierzzerwanych, natynkowa umieszczona w szachcie
TN... Tablica obwodów nocnego, natynkowa umieszczona w szachcie
TS... Istniejąca tablica sterowania wentylacją do kładek
TG... Tablica nierzzerwanych obwodów kuchennych, podtylnikowa, drzwi zamknięte na zamek.

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
OPRAWY OŚWIETLENIA ZAPASOWEGO
OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- A1 Oprawa ze żrótłami LED IP65 48W 4300lm nastropowa, R=80, 3000K, UGR19, korpus ze stali i aluminium
A2 Oprawa ze żrótłami LED IP65 48W 4300lm nastropowa, R=80, 3000K, UGR19, korpus ze stali i aluminium
A3 Oprawa ze żrótłami LED IP65 48W 4300lm nastropowa, R=80, 3000K, UGR19, korpus ze stali i aluminium
A4 Oprawa ze żrótłami LED IP65 48W 4300lm dostawowa, R=80, 3000K, UGR19, korpus ze stali i aluminium
B1 Oprawa ze żrótłami LED 26W 2000lm nastropowa IP44, R=80, 3000K, korpus ze stali i aluminium
C1 Oprawa ze żrótłami LED 20W 2000lm oprawa dostawowa IP44, R=80, 3000K, korpus ze stali i aluminium
C2 Oprawa ze żrótłami LED 10W 1200lm IP44 oprawa dostawowa, R=80, 3000K, korpus ze stali i aluminium
C3 Oprawa ze żrótłami LED 15W, 900lm oprawa nadciśniona montaż nad lustrem, IP44, R=80, 3000K korpus ze stali i aluminium
D1 Oprawa ze żrótłami LED 20W, 2000lm, IP20, R=80, 3000K, odbłyśnik ALU, obudowa z blachy stalowej i aluminium, żrótło LED, kolor ramki biały, wymiary: 143x143mm h=124mm
E1 Oprawa ze żrótłami LED IP40 48W 4300lm oprawa nastropowa, R=80, 3000K, UGR19 korpus ze stali i aluminium
F1 Oprawa ze żrótłami LED 3W IP65 oprawa oświetlenia nocnego, montaż 0,3m nad posadzką
G1 50W 6400 lm oprawa nastropowa IP65, R=80 4000K
H1 obudowa i klasz z poliwęglanu, kolor korpusu szary, wymiary 126x121mm h=82mm
I1 panel medyczny nadkiosku, oświetlenie pośrednie 39W, bezpośrednio 24W + LED 3W -ujęta w technologii
J1 LED 1W 1h, IP44, X, oprawa ewakuacyjna nadciśniona jednostronna
K1 LED 1W 1h, IP44, X, oprawa ewakuacyjna nadciśniona jednostronna
L1 LED 1W opłotka C 1h, IP65, X, oprawa ewakuacyjna dostawowa
M1 LED 3W opłotka C 1h, IP65, AT oprawa ewakuacyjna dostawowa
N1 LED 3W IP65, X, opłotka O, oprawa ewakuacyjna nastropowa
O1 LED 3W opłotka R 1h, IP65, X, oprawa ewakuacyjna dostawowa
P1 LED 3W opłotka A 1h, IP65, X, oprawa ewakuacyjna dostawowa
Q1 łącznik monostabilny sceny 10A/250V
R1 łącznik sceny 10A/250V
S1 łącznik przelotowy sceny 10A/250V
T1 łącznik świecznikowy sceny 10A/250V
U1 osprzęt w wykonaniu sztalowym
V1 łącznik krzyżowy sceny 10A/250V

UWAGI:

- Do wszystkich opraw zwieszanych przewody w izolacji żelowej oraz zwieszki linkowe ze stali nierdzewnej.
- Łączniki montować na wysokości 1,2m od poziomu posadki.
- Instalację wykonać jako podtylnikową.
- Osprzęt w kolorze białym, malowanym.

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o.o.
ul. Zabłocie 39, 50-701 Kraków
NIP: 676-236-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 280 628 / fax: + 48 122960270

Obiekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie KLINIKA ONKOLOGI 3 PIĘTRO	Nr projektu 18-01/3
Investor	Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	Data 07.2018
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków	
Branża	ELEKTRYKA	rewizja
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr. bez ogr.
Projektant	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001
Sprawdzący/inż.	Antoni Stabon	435/87
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIĘTRO 3	Nr rys. E-10.1 Skala: 1:100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.