




STAN ISTNIEJĄCY




II PIĘTRO




III PIĘTRO




IV PIĘTRO




PIWNICA



NISKI PARTER



WYSOKI PARTER



I PIĘTRO

STAN ISTNIEJĄCY
Klatka wyroszona w:
- instalacje SSP
- okno oddymiające w ścianie pionowej o wymiarach 120x140

- Niezgodności z przepisami :
- wysokość balustrady
 - bryła balustrady od stropu sciany
 - złączone spaczniki
 - lokalizacja miejsc siedzących na drogach ewakuacyjnych
 - ewakuacyjna klatka schodowa (drzwi E160 tylko na granicy z nowymi oddziałami na I i 2 piętrze oraz w piwnicy)

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o.o. ul. Łobeczna 38-30-701 Kraków 12075-070 / KRS:0000311752 NIP: 448 12 286 02 71 / REGON: 149 504 260 628 / fax: +48 122966020			
Obiekt	Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział ONKOLOGII 3 PIĘTRO	Nr projektu	
Investor	Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	Data	02.2018
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków		
Branda	ARCHITEKTURA	realizacja	-
Faza	Projekt Wykonawczy	nr upr. arch.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Dobrucza	297/2000	
Współprojektant	mgr inż. arch. Miłosz Saneiro	0361/2009	
mgr inż. arch. Łucyna Serafin Farach	051/2009		
mgr inż. arch. Tomasz Rudnik	W/39/2010		
Specjaliści	mgr inż. arch. Louay Farach	043/10	
Treść rysunku	KLATKA SCHODOWA W OSIACH 3-4/F		
		Nr rys.	A8
		Skala	1:100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy kontrpunkt
Wszystkie wyniki należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.