



LEGENDA:

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU**
- KD...** – Kontroler drzwiowy 1 drzwi dwustronne, 2 drzwi jednostronne, 2 porty czytników, port Ethernet TOP, 20 000 kart, 50 000 zdarzeń, 20 000 dniem. Czytniki z matrycą Więgodzi 26 – 40 bitów
 - Dobudowano** do każdego kontrolera należy przewidzieć zasilacz buforowy 24V/2V DC z akumulatorem 7Ah/12V (do zwrot)
 - Z** – czujnik magnetyczny wpuszczany, plastikowy, biały, Ø9, maksymalna odległość zasilania 19mm
 - Z** – Złoto elektromagnetyczne (12V 330mA/24V 165mA 136g)
 - R** – Czujnik kart zbliżeniowych UNIQLE : HID Prox (125 kHz) oraz Mifare (13, 56 MHz). Współpracuje z kontrolerami z portem Więgodzi. Interfejs Więgodzi 26 bitów. Zasięg odczytu do 5 cm
 - Przebieg** otwiera drzwi, zielony napis: "OTWIERANIE DRZWI"
 - Przebieg** otwiera drzwi, napis: "AMARYNIE OTWIERANIE DRZWI"
 - Przebieg** otwiera drzwi, napis: "AMARYNIE OTWIERANIE DRZWI"

- okablowanie** od kontrolera:
 - do głowicy czytnika – U/UTP 4x2x0,5 kat 6 LSH
 - do kontrolera i przebiegu wysięgu – TMS-tek 4x2x0,5
 - do elementu wykonawczego (tytuł, złącze, itp) OMV 2x1

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNO – sieć ogólna

- 2K** – gniazdo katowe okablowania strukturalnego 2xRJ45 kat. 6 UTP – sieć ogólna
- AP** – gniazdo katowe do punktu dostępowego sieci Wi-Fi 1xRJ45 kat. 6 UTP
- LPD** – przewód okablowania strukturalnego, kat. 6 250MHz U/UTP LSH
- LPD** – projektowany lokalny punkt dystrybucyjny szata wieszaka 60x60cm/180/

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNO – sieć szpitalna

- 2K** – gniazdo katowe okablowania strukturalnego 2xRJ45 kat. 6 FTP – sieć szpitalna
- 2K** – przewód okablowania strukturalnego, kat. 6 350MHz F/UTP LSH

INSTALACJA INTERKOMU

- SIZ** – stacja interkomowa zewnętrzna, okablowanie podłogowe, wandaloodporne
- IN** – interkom noszący z wysięgiem

Piętro III

O				KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.				ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków	
NIP: 676-238-56-75 / REGON: 120733070 / KRS:0000311257				tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270	
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie				Kraków	
Państwowy Instytut Badawczy- Oddział w Krakowie				ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII NOWOTWORÓW 3				PIĘTRO (dławnka, styczeń)	
Inwestor				Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie	
Lokalizacja				ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków	
Branża				ELEKTRYKA	
Faza				Projekt Wykonawczy	
Projektant				mgr inż. Piotr Kopuściński	
Sprawdzający				inż. Antoni Słabon	
Tytuł rysunku				PLAN INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH.	
3 PIĘTRO				Nr rys: E-11.1	
				Skala: 1:100	