



- LEGENDA:
- INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU:
- CZUŁKA POŻAROWA WIEŚCENSIOWA, MIEJOSTANOWA (ET-119)
 - Z SZKŁEM I OBROTOWYM IZOLATOREM ZNACZ. INSTALOWANA NA STROPIE.
 - CZUŁKA MONTOWANA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ DO STROPU WĄSKIEGO
 - KSIĄŻKĄK ZADZIAŁAJĄCA DLA CZUŁEK MONTOWANYCH W PRZESTRZENIACH MIĘDZYSTROPOWYCH
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
 - WYSOKOŚĆ INSTALACJI = 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
 - ADRESOWANY MODUŁ STERUJĄCY 2AKEL/2AKVL
 - W OBOJĘDNE NĄSŁĘDNIENIE IP68
 - ZASILACZ CERTYFIKOWANY 24VDC/5A/2x18Ah W OBOJĘDNE IP65
 - SYGNALIZATOR AUSTRIJSKI Z DODATKOWĄ SYGNALCĄ OPTYCZNĄ
 - KABELE I PRZEWODY WG SCHEDAUNU SYMULIOWANEGO

KONTRAPIUNKT architektura - konstrukcja - technologia			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPIUNKT spółka z o. o.			
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków			
NIP: 676-238-56-75 / REGON: 120733070 / KRS:0000311257			
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270			
Obiekt	Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie	Nr projektu	
Investor	Państwowy Instytut Badawczy- Oddział w Krakowie	Data	
Ulica	ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków	05.2020	
Lokalizacja	ul. Garncarska 15, 31-115 Kraków	rewizja	
Branża	ELEKTRYKA	-	
Forma	Projekt Wykonawczy	in. upr.	podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kopuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Słabon	435/87	
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI STABOPRĄDOWYCH.	Nr rys.	E-11.2
	3 PIĘTRO	Skala:	1:100