

Lp.	Symbol	Opis osprzętu	Jeden	Ilość
1	Q1	Rozłącznik izolacyjny 3-bieg. 63 A	szk.	1
2	F1	Wyłącznik różnicowo - prądowy 3-bieg. , 40 A, 30 mA, typ AC	"	1
3	F2-F4	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B6	"	3
4	F5	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. B16	"	1
5	F6,F7 F9,F10	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16	"	4
6	F8	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10	"	1
7	H1	Lampka sygnalizacyjna z wymiennym neonowym elementem świecącym-zielona	"	3
8	X1	Gniazdo wtykowe 3P+N+Z, 16A, 230/400 V AC, IP 44	"	1
9	X2	Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16 A, 250/V AC. IP 54/44	"	1

Inwestycja: Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w Nadleśnictwie Myślibórz
na działkach nr ewid. 189/2, 190, 195, 196, 203/1, 203/3, 205
obręb 13 Swobnica. Jedn. Ewid. 320601 2 Banie

Obiekt : Wiata edukacyjna – <i>remont</i> , jedn. Ewid. 320601_2 Banie, obr. ewid. 320601_2.0013 Swobnica, dz. bud. Nr 189/2, 190, 195, 196, 203/1, 203/3, 250	Skala : 1 : 50
--	-------------------

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Myślibórz
74-300 Myślibórz, ul. Dworcowa nr 2

Temat : Tablica rozdzielnicza TR	Rys nr E-2/2
----------------------------------	-----------------

Projektant : mgr inż. Karol Kegel	<i>Kegel</i>	Data : 14.03.2019	Nr upr. 39/76 Gv
-----------------------------------	--------------	----------------------	---------------------