

Toruń 25-02-2020 r.

KLAUZULA UZGADNIAJĄCA nr TT.401.1425w.2020.MO

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Moniuszki 15-21 / Mickiewicza 13 w Toruniu.

Stwierdza się, że przedłożony projekt jw. został uzgodniony z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o. o. w zakresie podłączenia nieruchomości z siecią wodociągową pod warunkiem zastosowania się do następujących uwag:

1. Projektowane przyłącze wodociągowe winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót.
2. Budowę przyłącza Inwestor może realizować w oparciu o zgłoszenie rozpoczęcia budowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust 1 pkt 20 w Wydziale Architektury i Budownictwa Miasta Torunia lub w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018.1202 z późniejszymi zmianami).
3. Przyłącze wodociągowe może wykonać na koszt inwestora wykonawca posiadający właściwe uprawnienia budowlane.
4. O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
W przypadku wyboru realizacji przyłącza bez zgłoszenia na podstawie art. 29a w/w Ustawy do powiadomienia należy załączyć oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5. Montaż nawiertki z zasuwą odcinającą na ulicznym przewodzie wodociągowym należy zlecić Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o. Po stronie Inwestora jest przygotowanie zabezpieczonego wykopu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Roboty prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzeń istniejącej infrastruktury podziemnej. Montaż przewodu przyłącza i przewiertu poprzedzić odkrywką ręczną kanału DN300 ul. Mickiewicza.
7. Zasuwa na przyłączy wodociągowym winna być oznaczona za pomocą znormalizowanej tabliczki informacyjnej.
8. Skrzynka do zasuwy w terenie nieutwardzonym winna być obrukowana lub obetonowana w prom. 1,0 m.
9. W wykopie 0,3m nad rurą PE umieścić taśmę znacznikową z wtopioną wkładką metaliczną lub kabel 2,5mm² na rurze wodociągowej celem radiolokalizacji. Przewód wyprowadzić pod skrzynkę zasuwy i zestaw wodomierzowy, końcówki zaizolować.
10. Przyłącze wodociągowe na odcinku od nawiertki na wodociąg do wodomierza głównego wykonawca zobowiązany jest zgłosić po zinwentaryzowaniu przez uprawnioną jednostkę geodezyjną **do odbioru w stanie odkrytym** w Toruńskich Wodociągach Sp. z o. o.

11. Istniejące zasilanie wody (przewód DN100) należy odłączyć trwale od wodociągu DN200 przy trójniku i od wewnętrznej instalacji w posesji, którą dostarczana będzie woda z sieci miejskiej. Powyższe będzie podlegać odbiorowi w momencie odbioru technicznego nowowymybudowanego przyłącza wodociągowego. Przed likwidacją przyłącza dokonać sprawdzenia w obecności przedstawiciela TW Sp. z o.o. czy nie są nim zasilane zalicznikowo podmioty trzecie.
12. Na odbiorze końcowym należy przekazać Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o. 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza.
13. Zamontowany na przewodzie wewnętrznej instalacji wodociągowej zawór antyskażeniowy pozostaje na majątku i w eksploatacji odbiorcy wody.
14. Wszelka rozbudowa oraz wprowadzenie zmian do uzgodnionego projektu wymaga dodatkowego uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o.
15. Podłączenie wodociągowe od sieci wodociągowej DN200 do wodomierza głównego zlokalizowanego w pomieszczeniu wodomierza, po wykonaniu i odbiorze końcowym pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.
16. Niniejsza klauzula jest ważna 2 lata.

KIEROWNIK
Dział Techniczny
[Podpis]
mgr inż. Anna Krymska

Informacja:

- a) W przypadku zamontowania na terenie posesji wodomierza podlicznika ogrodowego, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zaleca montaż podlicznika, dla którego istnieje możliwość zamontowania nakładki do odczytów radiowych. Nakładki do odczytu radiowego montowane są na koszt Odbiorcy usług.