

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/53/D/N/AC/2020/127/2020

Limanowa dnia: 2020-09-04

Wszyscy zainteresowani !!!**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2020-09-04 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa urządzeń sieciowych wraz z instalacją oraz konfiguracją w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM),

Pytanie nr 1

Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia

Przełącznik agregacyjny 10 gigabitowy z 48 portami

Dot. 16. Temperatura pracy

Czy Zamawiający dopuści temperaturę pracy przełącznika w zakresie minimum 0-45°? Obniżenie zakresu temperatury o 5 stopni nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, a według najlepszej wiedzy wykonawcy osiągnięcie tak wysokiej temperatury w serwerowni może wystąpić praktycznie tylko przy ogromnych DataCenter gdzie znajdują się ogromna ilość urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.