


### OZNACZENIA INSTALACJI SAP

- P1/10 — Numer pętli / numer elementu
- Optyczna adresowalna czujka dymu DUR-4046
- Uniwersalna adresowalna czujka wielosensorowa DOT-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- Adresowalny element kontrolno-sterujący EKS-4001
- Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001

- Uniwersalna Centrala Sterująca UCS 6000
- Przycisk oddymiania, uruchamiania klap dymowych PO-63
- Trzymacz elektromagnetyczny
- przewodowanie systemu p.poż.  
pętla dozorowe 1, 2 - YnTKSY 1x2x0,8 mm
- przewodowanie systemu p.poż.  
pętla dozorowa 3 - HTKSHekw 1x2x0,8 mm

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ŚCIANY DO ZAMUROWANIA/WYMUROWANIA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA



MIROSŁAW BURTA  
ZAKŁAD USŁUGOWY  
08-110 SIEDŁCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU POLIKLINIKI W  
CELU DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WARUNKÓW  
TECHNICZNYCH, REMONTU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:  
WOD-KAN, C.O., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNYCH I  
TELETECHNICZNYCH, DOCIEPIENIA ŚCIAN I STROPODACHU  
BUDYNKU POLIKLINIKI, MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
O MOCY 24,91 kWp, ROZBIÓRKI CZERPNI POWIETRZA I OBUDOWY  
NACZYNNIA ZBIORCZEGO

RZUT PARTERU – INSTALACJA SAP

RYSunek PW-E-11

SKALA: 1:100

MIĘSCIE I DATA:

SIEDŁCE, GRUDZIEŃ 2019

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

Centralny Szpital Kliniczny MŚWA  
w Warszawie  
ul. Wołoska 137, 02-507  
Warszawa

Dziątko nr ewid. 75-105/1  
ul. Starowiejska 66,  
08-110 Siedlce

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inż. Marcin Barczak  
MAZ/0104/PWBE/19 upr. bez  
ograniczeń w specjalności sieci,  
instalacje i urządzenia elektryczne

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS:

mgr inż. Jerzy Chudowski  
GPB-4224/57/50/89 w  
specjalności sieci i instalacje  
elektryczne bez ograniczeń

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA