



Poznań dnia 22.10.2020 r.

Pismo: ZP/111/B/20

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Wymianę instalacji teletechnicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM [SSP, CCTV, SSWiN, zasilanie rezerwowe] - Etap I"** – znak sprawy ZP/111/B/20.

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

**Pytanie nr 8.**

W odpowiedzi na pytanie nr 4, Zamawiający wskazał, że nie dysponuje schematami i rozdzielnicami należy rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia dla nowych WLZtów. Proszę w takim razie o podanie typu i ilości zabezpieczeń jakie należy dołożyć. Pytanie jest o tyle istotne, gdyż Zamawiający odpowiedział iż wycenę należy sporządzić na podstawie przedmiarów oraz specyfikacji technicznej. Niestety w tych dokumentach nie ma odpowiedzi na nie.

**Odpowiedź: Zabezpieczenia typu FR303 63A – 3 szt. Materiały montażowe typu zaślepki, kostki łączeniowe, złączki szynowe, itp. – 1 kpl.**

ZASTĘPCA KANCLERZA  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ds. eksploatacji  
mgr inż. Marek Sobczak