



Pismo: ZP/1764/U/20

Poznań dnia: 02.12. 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. W punkcie 5. ppkt.5.1 ust.2 SIWZ mowa jest o osobach posiadających uprawnienia. Mamy dysponować osobą z kwalifikacjami E. Zgodnie z Prawem Budowlanym wymagana jest osoba z kwalifikacjami dozoru. Czy w tym punkcie nie ma błędu?

Odpowiedź 1. Zamawiający modyfikuje treść zapisu w rozdz. 5 pkt. 5.1 2) SIWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej i nadaje mu następujące brzmienie:

„zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

I. dysponuje osobą/ami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami), posiadającymi:

- 1) co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych,
- 2) co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
- 3) co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów dymowych, grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji określonych w punktach 1), 2) i 3).

Kierować robotami mogą również osoby będące obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, spełniające wymogi art. 12a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

II. Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: **co najmniej jedną usługę przeglądu i kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych oraz kontroli przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy ta usługa została wykonana należycie.**”

W załączeniu po zmianie:

- zmiana1_Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca

- zmiana2_Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Pytanie 2. W punkcie 5. ppkt.5.1 ust.2 SIWZ mowa jest o osobach posiadających uprawnienia.

Chcą państwo osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarz. I tutaj moje pytanie, czy na obiekcie występują urządzenia(np.kotły gazowe) których praca jest wymuszona urządzeniami mechanicznymi pracującymi w nadciśnieniu ? bo jeżeli tak, wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Odpowiedź 2. Patrz odpowiedź 1.

Pytanie 3. Dołączyli Państwo wzór protokołu z okresowej kontroli. Na końcu protokołu znajdują się słowa "Oświadczam, że przegląd okresowy i kontrolę szczelności instalacji gazowej przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami." Natomiast wzór nie jest zgodny z normą PN-M-34507 Instalacja gazowa-kontrola okresowa. W takim razie wzór niezgodny z PN, i jest ryzyko poświadczenia nieprawdy. Proszę o korektę protokołów zgodnie z PN oraz zmianami w PB które nastąpiły 19 września 2020r.

Odpowiedź 3. Nie ma wzoru protokołu w ustawie, a poza tym oświadczenie dotyczy wykonanych prac, a nie wzoru protokołu Art. 62a.236) ustawy PB

1. Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy PB, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) datę przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

5) zakres kontroli;

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Pytanie 4. Z harmonogramu przeglądu wynika, że na obiekcie znajduje się wentylacja mechaniczna. Zgodnie z PB do tego są uprawnieni osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

Odpowiedź 4. Patrz odpowiedź 1

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Na podstawie art. 12a ustawy Pzp w SIWZ ulegają również zmianie zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.

Termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje zmieniony z dnia 07.12.2020 r. godz. 12:00 na dzień 11.12-2020 r. godz. 11:00

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 07.12.2020 r. godz. 13:00 na dzień 11-12-2020 r. godz. 12:00

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

ZASTĘPCA KANCLERZA
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ds. eksploatacji
mgr inż. Marek Sobczak