

ZESTAWIENIE J I´W
ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
DOSPEL wentylatory, instalacje :					
W- 52	Kratka okrągła KRO125	4			
W- 55	Kratka okrągła KRO150	3			
W- 60	Kratka okrągła KROS150P	1			
ALNOR kanały okrągłe :					
W- 1	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-248	1	0.097		
W- 2	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-461	1	0.181		
W- 3	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-235	1	0.092		
W- 4	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-59	1	0.023		
W- 5	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-321	1	0.126		
W- 6	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-188	1	0.074		
W- 7	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-193	1	0.076		
W- 9	Nypel NS-C-125	22	0.053		
W- 10	Zawór wywiewny KW-RML-100-C	22			
W- 11	Trójnik TPC-C-125-100	11	0.156		
W- 12	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-232	4	0.091		
W- 13	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-114	2	0.045		
W- 14	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-131	1	0.051		
W- 15	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-60	1	0.024		
W- 16	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-118	1	0.046		
W- 17	Kolano BP-C-100-90	11	0.085		
W- 18	Redukcja RSCL-C-125-100	11	0.063		
W- 19	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-551	1	0.173		
W- 20	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-225	2	0.071		
W- 21	Kolano BP-C-100-45	6	0.065		
W- 22	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-203	1	0.064		
W- 23	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-380	2	0.119		
W- 24	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-255	1	0.08		
W- 25	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-964	1	0.303		
W- 26	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-319	1	0.1		
W- 27	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1297	1	0.407		
W- 28	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-936	1	0.368		
W- 29	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1027	1	0.403		
W- 30	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-598	1	0.188		
W- 31	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-509	1	0.16		
W- 32	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-360	1	0.113		
W- 34	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-111	3	0.035		
W- 35	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-1507	1	0.473		
W- 36	Kolano BP-C-125-45	2	0.082		
W- 36	Kolano BPL-C-125-45	5	0.082		
W- 37	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-155	1	0.061		
W- 38	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1124	1	0.442		
W- 39	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1570	1	0.617		
W- 40	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-2293	1	0.901		
W- 41	Kolano BPL-C-125-90	4	0.118		
W- 42	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-214	2	0.084		
W- 43	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-896	1	0.352		
W- 44	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-935	1	0.367		
W- 45	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1363	1	0.536		
W- 46	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-1180	2	0.464		
W- 47	Zawór wywiewny KW-RML-125-C	4			
W- 49	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-178	4	0.07		
W- 50	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-185	2	0.073		
W- 51	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-503	1	0.198		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.2
W- 53	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-205	1	0.081		
W- 54	Nypel NSL-C-125	4	0.053		
W- 56	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-544	1	0.256		
W- 57	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-127	2	0.05		
W- 58	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-73	2	0.028		
W- 61	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-179	1	0.084		
W- 62	Kolano BPL-C-150-90	1	0.168		
W- 63	Kanał wentylacyjny SPR-C-150-153	2	0.072		
W- 64	Nypel NSL-C-150	1	0.064		
W- 65	Kolano BP-C-125-90	24	0.120		
W- 66	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-126	1	0.05		
W- 67	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-168	1	0.066		
W- 68	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-104	2	0.041		
W- 69	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-231	1	0.091		
W- 70	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-148	1	0.058		
W- 71	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-6	1	0.003		
W- 72	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-119	1	0.047		
W- 73	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-437	1	0.137		
W- 74	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-171	1	0.067		
W- 75	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-25	1	0.01		
W- 76	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-106	1	0.042		
W- 77	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-186	1	0.073		
W- 78	Kanał wentylacyjny SPR-C-100-408	1	0.128		
W- 79	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-149	1	0.059		
W- 80	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-223	1	0.088		
W- 81	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-361	1	0.142		
W- 82	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-172	1	0.067		
W- 83	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-138	2	0.108		
W- 84	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-124	1	0.049		
W- 85	Kanał wentylacyjny SPR-C-125-163	2	0.128		
Venture Industries wentylatory :					
W- 8	Wentylator kanałowy wywiewny kanalowy V=minim 100m3/h;dp=100Pa	11			
W- 33	Wentylator łazienkowy V=50m3/h-dp=100Pa	3			
W- 48	Wentylator łazienkowy V=80 m3/h; dp=100Pa	9			
W- 59	Wentylator łazienkowy v=150M3/H;DP=100Pa	1			

Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:	11.824 m2	
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:	8.82 m2	

MJK - PROJEKT Sp. z o.o.		NR RYS. **Sw/1**
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII Z ODCINKIEM DIABETOLOGII	FAZA PROJ. BUD.
ADRES	BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH	BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	PRZEKRÓJ POZIOMY 2 PIĘTRA - BLOK "A" Instalacja wentylacji i klimatyzacji	SKALA 1:100
PROJEKTANT		DATA / PODPIS
SPRAWDZAJĄCY		DATA / PODPIS