PROJEKTOWANY 29 - ŁÓŻKOWY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII Z ODCINKIEM DIABETOLOGII

SCHEMAT SZPITALA - 2 PIĘTRO

LEGENDA :

- -oprawa LED 40W IP 65
- -oprawa LED 30W
- -oprawa LED 50W
- -oprawa LED 15 W IP 44
- -oprawa LED 9 W oświetlenie nocne
- -oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- -oprawa AW z piktogramem "Wyjście Ewakuacyjne"
- -oprawa LED 15 W IP 44 - kinkiet
- - lampa bakteriobójcza
- gniazdo wtykowe
- gniazdo wtykowe bryzgoszczelne
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- łącznik schodowy
- wentylator kanałowy z czujką ruchu
- włączony w obwód oświetlenia
- wentylator kanałowy
- załączany indywidualnie

PRZEWODY:

RG6 - telewizyjny z szafy RACK

YTKSY 3x2x0,5 - telefoniczny z szafy RACK

zasilanie gniazd komputerowych wykonać z szafy RACK przewodem UTP kat. 6

proj szafa wiszaca RACK doprowadzić światłowód 1-modowy 8 włókien z głównej serwerowni

Instalacje elektryczne włączyć w istn. instalacje poziomu budynku

jednostka zewnętrzna

jednostka zewnętrzna

NR RYS.	1
FAZA PROJ. BUD.	
BRANŻA ELEKTR.	
SKALA 1:100	
FORMAT	
DATA	
PODPIS	

MJK - PROJEKT Sp. z o.o.
05-464 Wiązowna, ul. Żbikowska 52A

TEMAT	PROJEKT I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII Z ODDZIAŁEM DIABETOLOGII
ADRES	BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 08-400 GARWOLIN, UL. SZPITALNA 69, DZ. EWID. NR 2/2
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE I PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BUDOWLANI" ELEKTROMONTAŻ I TELEKOMUNIKACJA
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Bujnowski upr. nr. BUW-0494
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosław Bujnowski upr. nr. BUW-0494