

MJK – PROJEKT Sp. z o.o.

03-464 Warszawa, ul. Plac Gen. Józefa Hallera 5/3A

e-mail: bupmk@vp.pl;

NIP 1132894420; REGON 362415143; KRS 000573452

FAZA: **PROJEKT TECHNOLOGII MEDYCZNEJ**

TEMAT: REMONT I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII
Z ODCINKIEM DIABETOLOGII

OBIEKT: BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

ADRES: 16-400 SUWAŁKI, ul. SZPITALNA 60,
DZ. EWIDENCYJNA nr 21742/20

INWESTOR: SZPITAL WOJEWÓDZKI W SUWAŁKACH,
16-400 SUWAŁKI, ul. SZPITALNA 60

AUTOR: *mgr inż. arch. Marek Kochański*

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Opis techniczny
2. Karty wyposażenia technologicznego 1 ÷ 16
3. Karty wyposażenia budowlano-instalacyjnego 17 ÷ 40
4. Rys. nr 1 - Przekrój poziomy 3 piętra – Blok „A” – skala 1:50”
- *technologia medyczna oddziału Chorób Wewnętrznych
i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii*

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ REMONTU I PRZEBUDOWY
SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII
Z ODCINKIEM DIABETOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
IM. DR. RYDYGIERA W SUWAŁKACH.

1. Zakres opracowania.

- projekt obejmuje technologię medyczną remontu i przebudowy szpitalnego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii.

2. Podstawa prawna opracowania.

- Umowa Nr 01/SZW/DZI/01/2019 z dnia 14-01-2019r., zawarta z Inwestorem - Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60.

3. Materiały wyjściowe opracowania.

- zatwierdzony projekt koncepcyjny,
- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem,
- normy i normatywy projektowania,
- uzgodnienia branżowe,
- podkłady architektoniczne w skali 1:50.

4. Opis ogólny.

Zgodnie z zatwierdzoną koncepcją programowo-przestrzenną przebudowywany Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii został zlokalizowany na 3 piętrze w bloku „A” w kompleksie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Oddział posiada dogodne połączenie z częścią zabiegowo – diagnostyczną oraz z zespołem operacyjnym szpitala.

Oddział jest otwarty dla osób odwiedzających. Projekt zakłada zagwarantowanie samodzielnego ciągu komunikacyjnego dla niniejszego oddziału.

Jako element w strukturze Szpitala Wojewódzkiego, oddział stosuje ogólnoszpitalne procedury w zakresie postępowania z odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postępowania w przypadku zejścia pacjenta, obrotu bielizną czystą i brudną oraz żywienia pacjentów.

Inwestycja przewiduje korektę wadliwego istniejącego układu funkcjonalnego w celu dostosowania do obowiązujących standardów medycznych oraz lokalizacji w remontowanych i przebudowanych pomieszczeniach na 3 piętrze budynku szpitalnego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii. Lokalizacja wyżej wymienionego oddziału wykorzystuje

istniejący układ komunikacyjny obiektu Szpitala, jego wejścia, dojścia, dojazdy zewnętrzne i umiejscowienie w strukturze funkcjonalnej i budowlanej budynku.

Pomieszczenia na odcinku pielęgnacyjnym to:

- 14 sal łóżkowych chorych (w tym 12 sal 2-łóżkowych z wewnętrznymi węzłami sanitarnymi/łazienkami, dostępnymi bezpośrednio z pokoju chorych),
- izolatka z 1 łóżkiem, łazienką z dezynfektorem oraz służą wejściową,
- sala intensywnego nadzoru z 4 łózkami szpitalnymi,
- dyżurka pielęgniarska z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,
- gabinet diagnostyczno-zabiegowy z pracownią USG,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne personelu,
- łazienka chorych przystosowana do mycia łóżka/wanny,
- brudownik wyposażony w myjkę-dezynfektor,
- pomieszczenie porządkowe,
- 2 pomieszczenia wc ogólnodostępne (w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich),
- kuchenka oddziałowa.

Specyfika oddziału wymaga, że dodatkowo na oddziale występują dwa specjalistyczne gabinety badań (w tym pomieszczenie USG).

Oddział będzie posiadał pomieszczenia niezbędne do realizacji zadań takie jak pokoje personelu – ordynatora, lekarza dyżurnego z łazienką personelu wyższego, pielęgniarki oddziałowej i sekretariatu z sąsiadującym pokojem pracy lekarzy.

Oddział dysponuje w przestrzeni korytarza magazynkiem/szafą dla składowania bielizny czystej. Pozostałe magazyny oraz szatnie personelu zlokalizowane są poza oddziałem i nie są objęte niniejszym opracowaniem. Także poza oddziałem w ogólnoszpitalnej stacji dezynfekcji łóżek są przygotowywane łóżka dla oddziału. Szpital jako całość posiada obsługę cateringową żywienia dla poszczególnych oddziałów w systemie tacowym, jednorazowym.

Szpital posiada 12-to godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym źródłem zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną w postaci agregatu prądotwórczego, wyposażonego w funkcję autostartu, zapewniającego co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania.

Wskaźnikowe zatrudnienie przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - personel wyższy (lekarze) | – 10 osób, |
| - personel średni (pielęgniarki) | – 17 osób, |
| - personel niższy (sanitariusz) | – 1 osoba, |
| - <u>personel administracyjny</u> | <u>– 1 osoba,</u> |
| RAZEM | – 29 osób |

Personel szpitalny oddziału korzysta z kilku wejść do szpitala i poprzez szatnię centralną przy pomocy komunikacji pionowej (dźwigów osobowych, klatek schodowych), poziomej (korytarzy) dociera do swojego miejsca pracy.

Posiłki pacjentów - wszystkie posiłki będą przygotowywane i rozdzielane w kuchni centralnej Transportowane za pomocą szczelnych wózków bemarowych do kuchenki oddziałowej, tam dzielone, rozwożone do sal chorych i rozdzielane pacjentkom. Brudne naczynia i sztucze wraz z pozostałością posiłków wrócą do zmywalni przy kuchence oddziałowej, gdzie zostaną poddane procesowi mycia. Odpadki są usuwane w pojemnikach szczelnych do magazynu odpadków.

Posiłki personelu - personel szpitala może korzystać z posiłków przygotowanych przez kuchnię centralną (będzie miał do dyspozycji kilka zestawów posiłków) wydawanych przez ekspedycję, zlokalizowaną przy kuchni głównej połączonej z jadalnią personelu. Personel medyczny może konsumować posiłki własne w pokoju socjalnym personelu

Leki i medykamenty - dostawa leków i medykamentów będzie odbywać się głównie z apteki szpitalnej poprzez pokój pielęgniarki oddziałowej, punkt pielęgniarski; następnie kontrolowane przez lekarza będą trafiać do pacjentów.

Transport zwłok - zwłoki po normowym pobycie na oddziale powinny być załadowane do specjalnego hermetycznego pojemnika umieszczonego na wózku transportowym i zwiezione ogólnymi drogami komunikacyjnymi na zewnątrz budynku. Tam powinno nastąpić załadowanie pojemnika z wózkiem do zakrytego samochodu i odwiezienie do zakładu patomorfologii.

Bielizna czysta - czysta bielizna i pościel odpowiednio zabezpieczona będzie gromadzona i przechowywana w magazynku czystej bielizny w szafie/wnęce korytarzowej lub/i w pokoju pielęgniarki oddziałowej .

Bielizna brudna - gromadzenie bielizny powinno odbywać się w brudowniku, w odpowiednio oznakowanych workach płóciennych, nasyconych środkiem dezynfekcyjnym, z jednoczesnym jej segregowaniem pod względem asortymentu, rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia. Rozmiar i ciężar wypełnionego worka powinien odpowiadać modułowi załadowczemu pralni i być łatwo rozpoznawalny. Na okres transportu zabezpieczony szczelnym workiem foliowym jednorazowego użytku

UWAGA!!! Bielizna chorych na zgorzel podlega spaleniu .

Mycie i dezynfekcja łóżek, szafek, itp. - w/wym. proces należy przeprowadzać w Centralnej Dezynfektorni – stacji przygotowania łóżek, a w przypadku braku działu w szpitalu można tą czynność wykonać ręcznie przy pomocy detergentów

z zachowaniem przepisów BHP na oddziale w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

Odpadki - gromadzone, posegregowane, zapakowane do oddzielnych worków (pojemników), w zależności od stopnia przydatności, na poszczególnych oddziałach, krótko przetrzymywane w pomieszczeniu wstępnego mycia i segregowania, odtransportowane w zależności od przeznaczenia np. do centralnej sterylizatorni, palarni itp.

Instalacje technologiczne wewnętrzne (doprowadzone do istniejących przyłączy wewnętrznych w budynku):

- sanitarne (ciepłej wody i centralnego ogrzewania, wodna i kanalizacyjna z wymianą pionów i podejść oraz kompleksową wymianą urządzeń sanitarnych i opomiarowaniem mediów (wody, energii, gazów), hydrantowa ppoż., klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach, wentylacja grawitacyjna i ze wspomaganiami mechanicznymi, gazów medycznych – instalacje tlenu, próżni i sprężonego powietrza w salach łóżkowych, gabinetach badań (m.in. USG) oraz w pokoju diagnostyczno - zabiegowym.

- elektryczne (siły, oświetlenia i gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego, miejscowego i nocnego, w tym oświetlenia zapasowego rezerwowanego agregatem prądotwórczym, ochrona od porażeń, lamp bakteriobójczych, oświetlenia awaryjnego - bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, sygnalizacyjna, przyzywowa z zainstalowaniem punktów w obszarach pobytu pacjentów i doprowadzeniem do centrali w dyżurce pielęgniarek, logiczna okablowania strukturalnego, telewizyjna – słuchawkowa, wideo - domofonowa, sygnalizacji pożaru, monitoringu medycznego w sali intensywnego nadzoru, system dźwiękowego systemu ostrzegawczego zintegrowanego z całym obiektem szpitalnym, zamków szyfrujących - kontroli dostępu i domofonowa, informatyczna i telefoniczna wraz z szafą rackową oraz przełącznikiem sieciowym wraz z UPS i podłączeniem jej kablem światłowodowym i telefonicznym wieloparowym do istniejącej instalacji w głównej serwerowni.

Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych połączeń należy wykonać po otrzymaniu DTR tych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. Szczegółowe wyposażenie pomieszczeń oraz wytyczne budowlano - instalacyjne zawarte są w kartach dołączonych do projektu.

UWAGA: Projekt technologiczny zawiera tylko wytyczne stanowiące podstawę do opracowania projektów branżowych, a nie jest podstawą do prowadzenia robót budowlano – instalacyjnych.

Opracował:

KARTY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii.

4.1 Pokój pielęgniarstwa oddziałowej.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	Tg3	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
3	Cc8	Szafa	2	80 x 60 x 240	
4	Ca1	Szafa lekarska	1	60 x 45 x 200	
5	Ea7	Biurko komputerowe	1	120 x 75 x 75	
6	K	Zestaw komputerowy	1		
7	F	Aparat telefoniczny	1		
8	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
9	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
10	Bb11	Krzesło szpitalne	2	40 x 45 x 85	
11	VI/4	Punkt wodny			
		- umywalka	1	55 x 45 /85	
		- lustro umywalkowe ściennie	1		
		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowate na odpadki	1		

4.2 Pokój ordynatora.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ce4'	Szafa biurowa	1	90 x 50 x 180	
2	WS4	Wieszak ścienny	1		
3	TV	Radio, Telewizor TV 32"	1+1		
4	A	Antena rtv	1pkt		
5	Ea7	Biurko komputerowe	1	120 x 75 x 75	
6	K	Zestaw komputerowy	1		
7	F	Aparat telefoniczny	1		
8	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
9	Bb11	Krzesło szpitalne	1	40 x 45 x 85	
10	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
11	Af2	Kanapa	1	200 x 80 x 85	
12	Ei2	Stolik okolicznościowy	1	120 x 50 x 50	
13	VI/4	Punkt wodny			
		- umywalka	1	55 x 45 /85	
		- lustro umywalkowe ściennie	1		
		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowate na odpadki	1		

4.3 Korytarz.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ca9	Szafa na bieliznę czystą	1	135 x 55 x 240	
2	Tg3	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
3	U5/6	- umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowate na odpadki	1 1 1 1 1	50 x 60 x 85	

4.4A Korytarz.

4.4 Lekarz dyżurny (pokój wypoczynkowy).

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Tg3	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
2	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	
3	WS4	Wieszak ścienny	1		
4	TV	Radio, Telewizor TV 32"	1+1		
5	A	Antena rtv	1pkt		
6	Ea7'	Biurowisko komputerowe	1	100 x 75 x 75	
7	K	Zestaw komputerowy	1		
8	F	Aparat telefoniczny	1		
9	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
10	Eh3	Stół	1	70 x 70 x 70	
11	Bb11	Krzesło szpitalne	1	40 x 45 x 85	
12	Af2	Kanapa	1	200 x 80 x 85	

4.5 Łazienka lekarzy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowate na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

4.6 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	

5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.7 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwyty	1		
4	-	Natrysk	1		

4.8 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.9 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie	1 1 1 1	55 x 45 /85	

		- wiadro pedałowowe na odpadki	1		
3	-	Miska ustępowa z uchwytyami	1		
4	-	Natrysk	1		

4.10 Łazienka personelu.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa	1		
4	-	Natrysk	1		

4.11 Brudownik.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	S19B	Zestaw z automatem myjąco – dezynfekującym, zlewem, umywalką do rąk, szafką - wiadro pedałowowe na śmieci - wieszak na ręczniki - pojemnik na mydło	1 1 1 1 1	190 x 60 x 90	
2	Pd1	Pluczka-dezynfektor zintegrowana z S19B	1	50 x 50 x 210	
3	WZ91	Wózek brudnej bielizny	1	55 x 95 x 90	
4	*5	Wieszak na worki	4		
5	Ca9	Szafa na brudną bieliznę	1	135 x 55 x 240	
6	R8/4	Regał uniwersalny	1	80 x 40 x 180	

4.12 Łazienka dla osób niepełnosprawnych (NPS).

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4'	Punkt wodny - umywalka z uchwytyami - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	Wm1	Wózek wanna dla osób NPS/ siedzisko prysznicowe dla osób NPS z uchwytyami	1 1		
4	-	Miska ustępowa z uchwytyami	1		

4.13 Pomieszczenie porządkowe.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Up3	Umywalka porządkowa ze zlewem (+ dozownik dezynfekcyjny)	1	75 x 50 x 85/50	
2	WS4	Wieszak ścienny	1		
3	WZS	Zestaw do sprzątania	1		
4	R8/4	Regał uniwersalny	1	80 x 40 x 180	

4.14 Pkt pielęgniarski.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Lp16	Lada pielęgniarska	1	140 x 80/75/115	
2	K	Zestaw komputerowy	1		
3	F	Aparat telefoniczny	1		
4	ZSP	Zespół sygnalizacji przyzywowej	1kpl		
5	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
6	Ca1	Szafa lekarska	2	60 x 45 x 200	
7	B6	Blat roboczy na szafce ks6	1	60 x 60/85	
8	Ca6	Szafka wisząca	1	60 x 30 x 75	
9	ks6	Szafka segmentowa	1	60 x 55 x 83	

4.15 Pokój przygotowawczy pielęgniarski.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ha2	Waga osobowa	1	45 x 45 x 135	
2	Ea6	Biurko lekarskie	1	120 x 60 x 75	
3	K	Zestaw komputerowy	1		
4	F	Aparat telefoniczny	1		
5	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
6	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
7	Gh5	Lampa bezcieniowa statywowa	1	Ø 45 X 235	
8	Ba2	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 50	
9	Gb1	Kozetka do badań	1	185 x 50 x 55	
10	Ca1	Szafa lekarska	1	60 x 45 x 200	
11	Tg3	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
12	Ca6	Szafka wisząca	4	60 x 30 x 75	
13	ks6	Szafka segmentowa	3	60 x 55 x 83	
14	B12	Blat roboczy na szafkach ks6	1	120 x 60/85	
15	B6	Blat roboczy na szafce ks6	1	60 x 60/85	
16	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	
17	U5/6	- umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	50 x 60 x 85	

4.16 Gabinet diagn.-zab. z pracownią USG.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	U5/6	- umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - dozownik środka dezynfekcyjnego - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1 1	50 x 60 x 85	
2	Zk100	Zlewozmywak dwukomorowy na szafce	1	100 x 60 x 85	
3	B6	Blat roboczy na szafce ks6 i chłodziarce	2	60 x 60/85	
4	ks6	Szafka segmentowa	1	60 x 55 x 83	
5	Ca6	Szafka wisząca	2	60 x 30 x 75	
6	Tg1	Chłodziarka podblatowa	1	60 x 60 x 85	
7	Ca1	Szafa lekarska	1	60 x 45 x 200	
8	BCH302	Lampa bezcieniowa sufitowa	1	Ø 56 x 150/75	
9	Ba2	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 50	
10	Gh5	Lampa bezcieniowa statywowa	1	Ø 45 X 235	
11	SN95	Stolik narzędziowy	1	95 x 55 x 85	
12	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	
13	Gb3	Stół zabiegowy	1	200 x 60 x 85	
14	Gj5	Parawan ruchomy	1	120 x 45 x 180	
15	P	Próżnia	1pkt		
16	T	Tlen	1pkt		
17	SP	Sprężone powietrze	1pkt		
18	USG	Aparat do USG	1		
19	Ts1	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 85	
20	Ea6	Biurko lekarskie	1	120 x 60 x 75	
21	K	Zestaw komputerowy	1		
22	F	Aparat telefoniczny	1		
23	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
24	Bb11	Krzesło szpitalne	1	40 x 45 x 85	

4.17 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		

12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		
----	-----	---------------------	---	--	--

4.18 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwyty	1		
4	-	Natrysk	1		

4.19 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.20 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwyty	1		
4	-	Natrysk	1		

4.21 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		

2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.22 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwyty	1		
4	-	Natrysk	1		

4.23 Śluza.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	VI/4a	Punkt wodny - umywalka (z baterią bezdotykową) - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym (bezdotykowy) - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
2	ZPb1	Zamykany pojemnik na brudną bieliznę	1		
3	Pub1	Pojemnik na ubrania brudne	1		
4	Puc1	Pojemnik na ubrania czyste	1		

4.24 Izolatka.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	1	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 50	
4	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą	2	53 x 43 x 85	

		plytą			
5	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
6	P	Próżnia	1pkt		
7	T	Tlen	1pkt		
8	SP	Sprężone powietrze	1pkt		
9	TV	Telewizor TV 32"	1		
10	Pt1	Parawan teleskopowy	1		
11	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
12	Bb12	Krzesło szpitalne	1	46 x 43 x 85	

4.25 Łazienka pacjenta.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4a	Punkt wodny - umywalka (z baterią bezdotykową) - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym (bezdotykowy) - wiadro pedałowate na odpadki	1 1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa (ewent. + uchwyty)	1		
4	-	Natrysk	1		
5	Pd1	Pluczka-dezynfektor zintegrowana z misą wc	1	50 x 50 x 210	

4.26 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.27 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka	1	55 x 45 /85	

		- lustro umywalkowe ściennie	1		
		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowe na odpadki	1		
3	-	Miska ustępowa z uchwyty	1		
4	-	Natrysk	1		

4.28 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.29 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwyty	1		
4	-	Natrysk	1		

4.30 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		

9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.31 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwyty	1		
4	-	Natrysk	1		

4.32 Sala intensywnego nadzoru (4- łózkowa).

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Aa1	Łóżko szpitalne	4	206 x 90 x 100	
2	Ba2	Taboret na śrubie	4	Ø 35 x 50	
3	Cj5	Szafka przyłózkowa z ruchomą płytą	4	53 x 43 x 85	
4	Ob2	Oprawa nadłózkowa	4	160 x 15 x 17/165	
5	P	Próżnia	4pkt		
6	T	Tlen	4pkt		
7	SP	Sprężone powietrze	4pkt		
8	Pt1	Parawan teleskopowy	4		
9	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
10	Ea7	Biurko komputerowe	1	120 x 75 x 75	
11	K	Zestaw komputerowy	1		
12	F	Aparat telefoniczny	1		
13	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
14	Ca1	Szafa lekarska	1	60 x 45 x 180	
15	W63	Stolik zabiegowy	1	60 x 45 x 85	

4.33 WC dla osób NPS ogólnodostępne.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	VI/4'	Punkt wodny - umywalka z uchwyty - lustro umywalkowe ściennie	1 1	55 x 45 /85	

		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowe na odpadki	1		
2	-	Miska ustępowa z uchwytami	1		

4.34 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płyta	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.35 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwytami	1		
4	-	Natrysk	1		

4.36 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płyta	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		

11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.37 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ścienne - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwytem	1		
4	-	Natrysk	1		

4.38 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.39 Łazienka pacjentów NPS.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4'	Punkt wodny - umywalka z uchwytem - lustro umywalkowe ścienne - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwytem	1		
4	-	Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem i uchwytem	1		

4.40 Pokój 2 - łóżkowy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	A	Antena rtv	1pkt		
2	Aa1	Łóżko szpitalne	2	206 x 90 x 100	
3	Ba2	Taboret na śrubie	2	Ø 35 x 50	
4	Bb12	Krzesło szpitalne	2	46 x 43 x 85	
5	Cj5	Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą	2	53 x 43 x 85	
6	Eh3	Stolik	1	70 x 70 x 70	
7	Ob2	Oprawa nadłóżkowa	2	160 x 15 x 17/165	
8	P	Próżnia	2pkt		
9	T	Tlen	2pkt		
10	SP	Sprężone powietrze	2pkt		
11	TV	Telewizor TV 32"	1		
12	Pt1	Parawan teleskopowy	2		

4.41 Łazienka pacjentów.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	WS4	Wieszak ścienny	1		
2	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
3	-	Miska ustępowa z uchwytyami	1		
4	-	Natrysk	1		

4.42 WC ogólnodostępne.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
2	-	Miska ustępowa	1		

4.43 USG.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ea6	Biurko lekarskie	1	120 x 60 x 75	
2	K	Zestaw komputerowy	1		
3	F	Aparat telefoniczny	1		
4	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
5	Ca2	Szafa lekarska	1	106 x 45 x 180	

6	USG	Aparat do USG	1		
7	Ts1	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 85	
8	Gb5	Kozetka do badań drewniana	1	200 x 70 x 65	
9	Bb11	Krzesło szpitalne	1	40 x 45 x 85	
10	WS4	Wieszak ścienny	1		
11	P	Próżnia	1pkt		
12	T	Tlen	1pkt		
13	SP	Sprężone powietrze	1pkt		
14	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałow na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	

4.44 Pokój badań.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ea6	Biurko lekarskie	1	120 x 60 x 75	
2	K	Zestaw komputerowy	1		
3	F	Aparat telefoniczny	1		
4	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
5	Ca2	Szafa lekarska	1	106 x 45 x 180	
6	Ap1	Aparat do badań	1		
7	Ts1	Taboret na śrubie	1	Ø 35 x 85	
8	Gb5	Kozetka do badań drewniana	1	200 x 70 x 65	
9	Bb11	Krzesło szpitalne	1	40 x 45 x 85	
10	WS4	Wieszak ścienny	1		
11	P	Próżnia	1pkt		
12	T	Tlen	1pkt		
13	SP	Sprężone powietrze	1pkt		
14	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałow na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	

4.45 Kuchnia oddziałowa.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Tg3	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
2	ks5	Szafka segmentowa	1	50 x 55 x 83	
3	B5	Blat roboczy na szafce ks5	1	50 x 60/85	
4	ks7	Szafka segmentowa	1	70 x 55 x 83	
5	B7	Blat roboczy na szafce ks7	1	70 x 60/85	
6	WS4	Wieszak ścienny	1		
7	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	
8	U5/6	- umywalka - lustro umywalkowe ściennie	1 1	50 x 60 x 85	

		- pojemnik z ręcznikami jednorazowymi	1		
		- pojemnik na mydło w płynie	1		
		- wiadro pedałowe na odpadki	1		
9	Tb12	Kuchenka elektryczna	1		
10	Ca5	Szafka kuchenna wisząca	1	50 x 30 x 70	
11	Ca6	Szafka kuchenna wisząca	2	60 x 30 x 70	

4.46 Sekretariat.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ce4	Szafa biurowa	2	120 x 50 x 180	
2	Ea7	Biurko komputerowe	3	120 x 75 x 75	
3	K	Zestaw komputerowy	3		
4	F	Aparat telefoniczny	3		
5	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	3	55 x 55 x 85	
6	WS4	Wieszak ścienny	1		
7	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
8	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	
9	Ca6	Szafka kuchenna wisząca	1	60 x 30 x 70	

4.47 Pokój lekarzy pracy.

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Ce3'	Szafa biblioteczna	1	90 x 45 x 200	
2	Ce3''	Szafa biblioteczna	1	60 x 60 x 200	
3	Ea7	Biurko komputerowe	7	120 x 75 x 75	
4	K	Zestaw komputerowy	7		
5	F	Aparat telefoniczny	7		
6	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	7	55 x 55 x 85	
7	WS4	Wieszak ścienny	1		
8	VI/4	Punkt wodny - umywalka - lustro umywalkowe ściennie - pojemnik z ręcznikami jednorazowymi - pojemnik na mydło w płynie - wiadro pedałowe na odpadki	1 1 1 1 1	55 x 45 /85	
9	Zk80	Zlewozmywak na szafce	1	80 x 60 x 85	

KARTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO

4.1 Pokój pielęgniarstwa oddziałowej.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min. 1,60 m wys. i 1,20 m szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

4.2 Pokój ordynatora.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min. 1,60 m wys. i 1,20 m szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer, rtv, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

4.3 Korytarz.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. W aneksie gospodarczym przy ścianie szczytowej założyć wykładzinę ścienną do całej wysokości. Listwy odbojowe na wys. 0,55 m., zabezpieczenie narożników ścian przed uderzeniami mechanicznymi.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Czytniki elektryczne
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.4AKorytarz.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna).
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Nie
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.4 Lekarz dyżurny (pokój wypoczynkowy).

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna).
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.5 Łazienka lekarzy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.6 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14 RTV
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.7 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.8 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14 RTV
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.9 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.10 Łazienka personelu.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.11 Brudownik.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalkami
	Instalacja siłowa	Tak
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do automatu myjąco – dezynfekującego ze zlewem i umywalką, do płuczki-dezynfektora
	Instalacja ciepłej wody	Do automatu myjąco – dezynfekującego ze zlewem i umywalką, do płuczki-dezynfektora
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.12 Łazienka osób niepełnosprawnych (NPS).

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, wózka-wanny, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, wózka-wanny
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.13 Pomieszczenie porządkowe.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+16 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do zlewu na wys. 50 cm.
	Instalacja ciepłej wody	Do zlewu
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.14 Pkt pielęgniarstwa.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Zespół sygnalizacji przyzywowej
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Przyzywowa z pokoi łóżkowych oraz łazienek pacjentów, łazienki oraz WC dla osób NPS, Komputer + sprzężenie z kamerami w sali intens. dozoru
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Zgodnie z projektem branży sanitarnej
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.15 Pokój przygotowawczy pielęgniarki.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputer, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.16 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z pracownią USG.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna rozproszona)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputer
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

4.17 Pokój 2 - łóżkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.18 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.19 Pokój 2 - łóżkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.20 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.21 Pokój 2 - łóżkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.22 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.23 Śluza.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do całej wysokości. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki (bateria bezdotykowa)
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki (bateria bezdotykowa)
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.24 Izolatka.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelu
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

4.25 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki (bateria bezdotykowa), natrysku, w.c., płuczki-dezynfektora
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki (bateria bezdotykowa), natrysku, płuczki-dezynfektora
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.26 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.27 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.28 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.29 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.30 Pokój 2 - łózkowy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.31 Łazienka pacjentów.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.32 Sala intensywnego nadzoru (4-lóżkowa).

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 przewodząca)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparaty w oprawach nadłóżkowych, 1 aparat przy stanowisku komputerowym
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, Komputer, 4 kamery sprzężone z komputerem w punkcie pielęgniarskim oraz dyżurce sali intens. dozoru i podłączonych urządzeń monitorujących
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	4 pkt
	Próżnia	4 pkt
	Tlen	4 pkt

4.33 WC dla osób NPS ogólnodostępne.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.34 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.35 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.36 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.37 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.38 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.39 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.40 Pokój 2 - łózkowy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. wykładzina ścienna, lamperia olejna) do 2,05 m. Listwa odbojowa na wys. 0,55 m.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne, na panelach
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Aparat w oprawie nadłóżkowej
	Instalacja specjalna	Przyzywowa w oprawie nadłóżkowej do 4.14, rtv
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Nie
	Instalacja ciepłej wody	Nie
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	2 pkt
	Próżnia	2 pkt
	Tlen	2 pkt

4.41 Łazienka pacjentów.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Przyzywowa do 4.14
C.o.	Temperatura	+24 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, natrysku, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki, natrysku
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.42 WC ogólnodostępne.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R10)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne i boczne nad umywalką
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	Nie
	Instalacja specjalna	Nie
C.o.	Temperatura	+24 °C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	Wywiewna wspomagana mechanicznie
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Nie
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki, w.c.
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Sztuczne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.43 USG.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min. 1,60 m wys. i 1,20 m szer.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputer, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20° C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26° C
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

4.44 Pokój badań.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (wykładzina ścienna) do pełnej wysokości.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Zajętości
	Instalacja telefoniczna	1 aparat
	Instalacja specjalna	Komputer, wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1,5 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	Gazy medyczne
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	Sprężone powietrze	1 pkt
	Próżnia	1 pkt
	Tlen	1 pkt

4.45 Sekretariat.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna).
	Podłoga	Fartuch przy umywalce, zlewozmywaku z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
	Cokoliki	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
Instal. elektr.	Podłoga	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	3 aparaty
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputery, rtv (radio), wejście kontrolowane
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	1 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-

4.46 Pokój lekarzy pracy.

Dane Ogólne	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną,
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	
	Instalacja telefoniczna	7 aparatów
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputery, rtv (radio)
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	+26 ⁰ C
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki i zlewozmywaka
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i zlewozmywaka
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-