

F.U.H.P. ELSERVICE

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI

30-798 Kraków, ul. Toazowa 7/74, ☎ 605 58 28 18, 📠 12 385 70 99, ✉ elservice94@wp.pl

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW NR 2 /2014

POMIAR IMPEDANCJI WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ

I UŻYTKOWNIK OBIEKTU

EMI – MED SP.Z O. O. SP. K.
UL. F. KONECZNEGO 6/19U, 31-216 KRAKÓW

II MIEJSCE WYKONYWANYCH POMIARÓW

PRACOWNIA CT
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
UL. WYSOKIE BRZEGI 4, 32-600 OŚWIĘCIM

III WARUNKI POMIARÓW

DATA	RODZAJ POMIARÓW	POGODA
14. 04. 2014	kontrolne	pogodnie

IV POMIARY WYKONAŁ

IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	
	EKSPLOATACJA	DOZÓR
Andrzej Wiśniewski	278 / E1 / 770 / 08	278 / D1 / 410 / 08

F.U.H.P. ELSERVICE

Andrzej Wiśniewski
30-798 Kraków, ul. Topazowa 7/74
NIP 676-117-95-82 REGON 350864933
tel. 605 58 28 18 fax 12 385 70 99
elservice94@wp.pl

Wiśniewski

POMIAR IMPEDANCJI WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ

LP	NAZWA BADANEJ LINII ZASILAJĄCEJ	POMIERZONA IMPEDANCJA [mΩ]			POMIERZONA REZYSTANCJA [mΩ]		
		L1 - L2	L2 - L3	L1 - L3	L1 - L2	L2 - L3	L1 - L3
1	ROZDZIELNIA C T	110,1	109,2	108,2	81,4	80,5	80,5

F.U.H.P. ELSERVICE
 Andrzej Wiśniewski
 30-798 Kraków, ul. Topazowa 7/74
 NIP 676-117-95-82 REGON 350864933
 tel. 605 58 28 18 fax 12 385 70 99
 elsERVICE94@wp.pl

WIS

I UKŁAD SIECI : TN-S**II WARTOŚCI NAPIĘĆ :**

- a. znamionowe napięcie międzyfazowe $U_s = 400V$
- b. znamionowe napięcie względem ziemi $U_n = 228V$

III PRZYRZĄDY POMIAROWE:

silnoprądowy miernik impedancji pętli zwarcia MZC – 310S NR fabr. 300904/2012

IV DATA I MIEJSCE PODPISANIA PROTOKOŁU:

Kraków dn 14. 04. 2014

F.U.H.P. ELSERVICE

Andrzej Wiśniewski
30-798 Kraków, ul. Topazowa 7/74
NIP 676-117-95-82 REGON 350864933
tel. 605 58 28 18 fax 12 385 70 99
elservice94@wp.pl

Wiśniewski

.....
Podpis i pieczęć