



- LEGENDA OZNACZEŃ:
- CSP POLON-4900 centralka sygnalizacji pożarowej
  - TUN-4046 adresowalna uniwersalna czujka ciepła
  - DUO-6046 adresowalna dualna optyczna czujka dymu
  - DOT-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła
  - DPR-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia
  - ROP-4001M adresowalny ręczny ostrzegacz wewnętrzny
  - EKS-4001 adresowalny element kontrolno - sterujący
  - G-40 gniazdo czujki nieadresowalne
  - Element w przestrzeni międzystropowej

Istniejąca CSP POLON 4900  
w Dyżurce SOR w przyziemiu

Uwaga:  
Istniejące czujki nr 1-99, 1-100 zamontowane w pomieszczeniach  
podlegających przebudowie należy zdemonstować i ich adresy usunąć z CSP

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELI PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.		
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5		
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE	
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37	
NAZWA INWESTYCJI	PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO LABORATORIUM SZPITALA NA III PIĘTRZE BUDYNKU KS. SIEMASZKI DLA POTRZEB PRACOWNI WIRUSOLOGII	
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKI EWID. NR:428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY-ANEKS	
TREŚĆ	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ	
SYMBOL	209-LPW-PW-VIII-1P/A	
PROJEKTANT	inż. JAROSŁAW KUBISIAK RP UPR 839/94	
SPRAWDZIŁ	inż. LECH BEDNARCZYK BPP UPR 124/84	
SKALA	NR RYSUNKU 6A	DATA I. 2021