



WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Bożena Kuś 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5		
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE	
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37	
NAZWA INWESTYCJI	PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO LABORATORIUM SZPITALA NA III PIĘTRZE BUDYNKU KS. SIEMASZKI DLA POTRZEB PRACOWNI WIRUSOLOGII	
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	
TREŚĆ	PLAN INSTALACJOŚWIETLENIA PRACOWNI RZUT III PIĘTRA- ANEKS 'A'	
SYMBOL	209-LPW-PW-VII-1P/A	
PROJEKTANT	INŻ.L.BEDNARCZYK BPP.UPR.124/84	
SPRAWDZIŁ	INŻ.J.KUBISIAK RP-UPR.839/04	
SKALA	NR RYSUNKU 1:50	DATA I. 2021

OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO np.

**AW2** OPRAWA OŚW. EWAKUACYJNEGO DO WBUDOWANIA  
W STROP PODWIESZONY PRZYST. DO WSPÓŁPRACY  
Z CENTRAŁKĄ VERTEX/ES; ES-SYSTEM

**EW1** J.W. LECZ OPRAWA KIERUNKOWA

**VERTEX** STEROWNIK SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  
DO MONTAŻU WE WNECIE Z TABLICAMI PIĘTROWYMI  
TYP VERTEX/ES; ES-SYSTEM  
- PRZYŁĄCZYĆ DO SYSTEMU MONITORINGU SZPITALA  
POPRZECZ WŁĄCZENIE STEROWNIKA PRZECZ SIĘĆ ETHERNET  
DO NAJBLIŻSZEGO PKT. DYSTRYBUCYJNEGO

OPRAWY OŚW. OGÓLNEGO np.

- A1** PXF Lighting ROMA CLEAN IP65 LED 600x600 43W OPAL 4000K CLIP-IN  
**A2** PXF Lighting PX3715408 ROMA CLEAN IP65 LED 600x600 43W OPAL 4000K  
**A3** PXF Lighting PX1487322 BARI ECO LED DLN IP65 15W 4000K  
**A4** PXF Lighting PX2065508 SUN LED IP44 30W 4000K  
**UV** LAMPA BAKTERIOBÓJCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA WG PROJ. TECHNOLOGII