



Uwaga:  
Istniejące czujki nr 1-99, 1-100 zamontowane w pomieszczeniach podlegających przebudowie należy zdemonstować i ich adresy usunąć z CSP

#### LEGENDA OZNACZEŃ:

- CSP** POLON-4900 centralka sygnalizacji pożarowej  
**PAR**-4800 pojemnik na akumulatory < 44Ah  
**TUN**-4046 adresowalna uniwersalna czujka ciepła  
**DUO**-6046 adresowalna dualna optyczna czujka dymu  
**DOT**-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i ciepła  
**DPR**-4046 adresowalna optyczna czujka dymu i płomienia  
**ROP**-4001M adresowalny ręczny ostrzegacz wewnętrzny  
**EWK**-4001 adresowalny element kontrolny wielowęsciowy  
**EKS**-4001 adresowalny element kontrolno - sterujący  
**SAL**-4001 adresowalny sygnalizator akustyczny  
**G**-40 gniazdo czujki nieadresowalne  
Element w przestrzeni międzystropowej

ROZPOWSZECZANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  
DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**BOŻENA KUŚ**  
30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5

INWESTOR SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY  
IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE  
ADRES 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37

NAZWA INWESTYCJI  
PRZYSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
ISTNIEJĄCEGO LABORATORIUM SZPITALA  
NA III PIĘTRZE BUDYNKU KS. SIEMASZKI  
DLA POTRZEB PRACOWNI WIRUSOLOGII

ADRES INWESTYCJI  
31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37  
DZIAŁKI EWID. NR:428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA

TEMAT  
**PROJEKT WYKONAWCZY-ANEKS**

TREŚĆ  
**INSTALACJE NISKOPRĄDOWE**  
RZUT III PIĘTRA. INSTALACJA SYGMALIZACJI POŻAROWEJ

SYMBOL	209-LPW-PW-VIII-1P/A	
PROJEKTANT	inż. JAROSŁAW KUBISIAK RP UPR 839/94	<i>Kle</i>
SPRAWDZIŁ	inż. LECH BEDNARCZYK BPP UPR 124/84	<i>Alk</i>
SKALA	NR RYSUNKU 1:100	DATA I. 2021

1A