

Żeromskiego - bilans mocy

Lp	Nazwa odbioru	Ilość	kj	Moc jednostkowa [kW]	Moc szczytowa [kW]	cos fi	Moc szczytowa pozorna [kVA]
1	Winda	1	1	11,51	11,51	0,9	12,8
2	Oświetlenie szybu windy	1	1	0,50	0,50	0,9	0,6
3	Centrala wentylacyjna	1	1	1,50	1,50	0,9	1,7
4	Klimatyzacja - jednostka zewnętrzna	1	1	6,60	6,60	0,9	7,3
	<b>Suma:</b>				<b>20,1</b>		<b>22,3</b>
	<b>Globalny współczynnik jednoczesności:</b>		<b>1</b>		<b>20,1</b>		<b>22,3</b>

Lp	Nazwa odbioru	Ilość	kj	Moc jednostkowa [kW]	Moc szczytowa [kW]	cos fi	Moc szczytowa pozorna [kVA]
1	Winda	1	1	11,51	11,51	0,9	12,8
2	Oświetlenie szybu windy	1	1	0,50	0,50	0,9	0,6
3	Centrala wentylacyjna	1	1	1,50	1,50	0,9	1,7
4	Klimatyzacja - jednostka zewnętrzna	1	1	6,60	6,60	0,9	7,3
5	Nagrzewnica	1	1	8,00	8,00	0,95	8,4
	<b>Suma:</b>				<b>28,1</b>		<b>30,8</b>
	<b>Globalny współczynnik jednoczesności:</b>		<b>1</b>		<b>28,1</b>		<b>30,8</b>